

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – SUTEREN

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²/	PODLAHA		ÚPRAVY POVRCHŮ			PODHLED
			SKLADBA	DRUH	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	
	STÁVAJÍCÍ SPOLEČNÉ PROSTORY – C3							
0.01	KOMUNIKAČNÍ HALA	38,20		STÁV. KER. DLAŽBA	V=2550	---	---	STÁV.V=2500
0.02	SCHODIŠTĚ	18,60		STÁV. KER. DLAŽBA	---	---	---	---
0.03	CHODBA	18,10		STÁV. KER. DLAŽBA	---	---	---	---
0.04	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,60		---	---	---	---	---
0.05	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,60		---	---	---	---	---
0.06	TECHNICKÉ VYBAVENÍ	16,75		STÁV. TERAC. DLAŽBA	---	---	---	---
0.07	STROJOVNA VZT	62,80		STÁV. TERAC. DLAŽBA	V=1880	---	---	---
0.08	STROJOVNA VZT	17,20		STÁV. TERAC. DLAŽBA	---	---	---	---
	STÁVAJÍCÍ PROSTORY V OBJ. C2							
0.51	CHODBA	17,85		STÁV. KER. DLAŽBA	---	---	---	---
0.52								
0.53	STROJOVNA UT	31,40		STÁV. TERAC. DLAŽBA	---	---	---	---
0.54	ZÁMEČNICKÁ DÍLNA	69,40		STÁV. KER. DLAŽBA	---	---	---	---
0.55	SKLAD ZÁMEČ. DÍLNY	22,30		STÁV. TERAC. DLAŽBA	---	---	---	
0.56	CHODBA	12,60		STÁV. KER. DLAŽBA	---	---	---	---
0.57	STROJOVNA VZT	31,95		STÁVAJÍCÍ CEMENT. POTĚR	---	---	---	---
0.58	ROZVODNA NN	4,25		STÁV. TERAC. DLAŽBA	---	---	---	---
0.59	EVAKUAČNÍ ROZVADĚČ	19,60		STÁV. TERAC. DLAŽBA	---	---	---	---
0.60	SLABOPROUDÉ ROZVÁDĚČE	26,30		STÁVAJÍCÍ PVC	---	---	---	---
	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJ. C2							
0.61	CHODBA	79,60	B4–10%	K6–STÁV. KER. DL.	---	OVH–10%	MD–B	OVH–10%
0.62	SKLAD	7,60	B1	K5–KER. DLAŽBA	---	OVH–30%	MD–B	RX–POŽÁRNÍ
0.63	VEDOUCÍ ÚDRŽBY	15,40	B4–10%	K6–STÁV. KER. DL.	---	OVH–30%	MD–B	OVH–30%
0.64	EVAKUAČNÍ ROZVADĚČ	10,40	B1	K5–KER. DLAŽBA	---	OVH–30%	MD–B	OVH–30%
0.65	ROZVODNA NN	24,00	B1	K5–KER. DLAŽBA	---	OVH–30%	MD–B	OVH–30%
0.66	STROJOVNA UT	34,00	B3	K5–KER. DLAŽBA	---	OVH–30%	MD–B	OVH–30%
0.67	ELEKTRODÍLNA	35,00	B4–10%	K6–STÁV. KER. DL.	08, V=1800	OVH–30%	MD–B	OVH–30%

LEGENDA POTRUBÍ UT

- UT TOPNÁ VODA 105/75°C(80/60°C)
- PŘÍVOD A VRAT–PROJEKTOVANÁ
- UT TOPNÁ VODA PŘÍVOD 75°C–STÁVAJÍCÍ
- UT TOPNÁ VODA VRAT 55°C–STÁVAJÍCÍ
- CRITTAL TOPNÁ VODA PŘÍVOD 45°C–STÁVAJÍCÍ
- CRITTAL TOPNÁ VODA VRAT 35°C–STÁVAJÍCÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

1	KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ UT–PROJEKTOVANÝ m=32m3/h, t1/t2=105/75°C, Q=1100kW
2	KOMPAKTNÍ STANICE PŘÍPRAVY TUV Q=300kW, 2xZÁSOB NÁDRŽ 1000 L
Čut–s	ČERPADLO Q=1,75 l/s, H=3/h, H=1m, v.zl. 230V, 180W, 1,6A EL.ŘÍZENÉ OTÁČKY
Čut–j	UT TOPNÁ VODA VRAT 55°C–STÁVAJÍCÍ
Čvzt	ČERPADLO Q=1,9(6,9)m3/h,H=1m, v.zl. 230V, 180W, 1,6A EL.ŘÍZENÉ OTÁČKY
EVut–s	ČERPADLO Q=4(13)m3/h,H=xxm, v.zl. 230V,(800W),(3,5)A EL.ŘÍZENÉ OTÁČKY
EVut–j	VXP45.25–6.3, DN20/25, KV6,3
EVvzt	VXP45.25–6.3, DN20/25, KV6,3
	VXP45.25–10, DN25, KV10

ÚDAJE V ZÁVORCE JSOU PRO CÍLOVÝ STAV

ORIENTAČNÍ SCHÉMA



SV. V. 2700mm

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	ING. PAVEL POMKLA	
Kontroloval	ING. PAVEL POMKLA	
Zpracoval	JIŘÍ KRETEK	
Kreslil	JIŘÍ KRETEK	
Subdodavatel PD		

ATELIER AS GRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TEL/FAX :541 218 235

EP ROŽNOV a.s.
Božetěchova 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
E-mail: ep@eproznov.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část–akce II
Objekt	**SO 11 LŮŽKOVÁ ČÁST – OBJEKT C2** **SO 11.6 VYTÁPĚNÍ**
Název	PŮDORYS SUTERÉNU – PŘEDÁVACÍ STANICE

Formát	10 A4
Datum	31.07.2012
Druh dok.	PVD
Číslo zak.	K10755025
Soubor	248U5102.dwg
Arch. číslo	248U5–9748
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	02