

STÁVAJÍCÍ STŘECHA NAD PŘÍSTAVBOU

– HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SBS – 2x, VLOŽKA ZE SKELNÉ TKANINY, NATAVIT HORNÍ PÁS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU S KŘEMIČITÝM VSYPEM	10 MM
– SPÁDOVÁ VRSTVA Z POLYSTYRENOVÝCH DÍLCŮ	140–290 MM
– STROPNÍ ŽB NOSNÁ DESKA	
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	150–300 MM

✦+140 TLOUŠŤKA SPÁDOVÉHO POLYSTYRENU

NOVÁ STŘECHA NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU

– HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SBS – 2x, VLOŽKA ZE SKELNÉ TKANINY, NATAVIT HORNÍ PÁS S POVRCHOVOU ÚPRAVOU S KŘEMIČITÝM VSYPEM	10 MM
– TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA Z POLYSTYRENOVÝCH DÍLCŮ	160 MM
– TRAPÉZOVÝ PLECH S VÝŠKOU VLNY 50mm	50 MM
– OCELOVÉ NOSNÍKY	160 MM
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	380 MM

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY PŘÍČEK TL. 150mm Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL 290/140/65mm, NA MVC 2,5
- BOURÁNÍ PŘÍČEK TL. 150mm Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL
- ZDIVO TL. 200mm Z DĚROVANÝCH CIHEL 200/497/238mm, P10 NA MVC 2,5
  SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,97 W/m2K, S DOPLNĚNÍM VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY
  ZVÝŠENÍ – NADEZDÍVKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- SÁDROKARTON. PŘÍČKY TL.100mm S DVOUVRSTVÝM JEDNOSTRAN. OPLÁŠTĚNÍM SDK DESKAMI TL. 12,5mm A VÝPLNÍ MIN. VLNOU V TL.50mm OPLÁŠTĚNÍ PROVÉST I NAD PODHLEDY
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 150mm S DVOUVRSTVÝM OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM SDK DESKAMI TL. 12,5mm A VÝPLNÍ MINER. VLNOU V TL.100mm, S VAŽENOU LABOR. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 60 DP1 (ATEST PAVUS Pr–01–02.003).

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

STAVEBNÍ ÚPRAVY V TOMTO PODLAŽÍ SE BUDOU TÝKAT ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU A ÚPRAVY OPLECHOVÁNÍ STŘECHY PŘÍSTAVBY V NAVAZUJÍCÍCH PROSTORÁCH PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV CHRÁNIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A POVRCHY PŘED POŠKOZENÍM
STÁVAJÍCÍ FUNKČNÍ ROZVODY PŘI BOURÁNÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENY
PŘI BOURÁNÍ PŘÍČKY A DVEŘÍ CHRÁNIT PROSTORY PŘED ŠÍŘENÍM PRACHU UTĚSNĚNÍM DVEŘÍ, VYTVOŘENÍM PROVIZORNÍ ZÁSTĚNY

1. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ 1250/2000mm OCELOVÝCH
   OSAZENÍ NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 900/1970mm, DOZDĚNÍ OTVORU
2. VE VZNIKLÉM SKLADĚ VYBETONOVÁNÍ NOVÉ PODLAHY VE SKLADBĚ A1, POVRCH PVC–VINYL P1e, VYZTUŽENÍ SKLADBY SÍTÍ S OKY 100/100/6,0mm
   ZASLEPENÍ OTVORŮ VE STROPNÍ DESCE V RÁMCI DOBETONOVÁNÍ PODLAHY NA NOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCI
   V OBVODU SPODNÍHO LÍCE ŽB DESKY DO PROSTUPŮ OSADIT DESKOVÉ POŽÁRNÍ UCPÁVKY
   NOVÁ OMÍTKA NA STĚNÁCH V CELÉ PLOŠE. V CELÉ PLOŠE PODHLED R6. NOVÁ MALBA NA STĚNÁCH A STROPU.
3. VÝMĚNA PVC PŘED SKLADEM, VČETNĚ VYROVNÁNÍ PODKLADU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU (0–4mm) DLE SKLADBY A3, PLOCHA cca 6,00m2
   DOPLNĚNÍ PVC DLE TYPU A BARVY STÁVAJÍCÍ PODLAHOVINY, VČETNĚ SOKLOVÉ LIŠTY. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PVC SVAŘOVACÍ ŠŇŮROU.
4. DEMONTÁŽ PODOKAPNÍHO ŽLABU, STŘEŠNÍCH SVODŮ, OKAPOVÉ LIŠTY, ŽLABOVÝCH HÁKŮ, OBKLADU ČELA ŽB DESKY LIGNOPORem
   DOPLNĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE V RÁMCI ZATEPLENÍ FASÁDY, OPRAVA ŽLABOVÝCH HÁKŮ, OPLECHOVÁNÍ OKAPU A STŘEŠNÍCH SVODŮ
   OPRAVA KRYTINY Z ASF. PASU V PRUHU 1,0m KOLEM OKAPU
5. PRO ZVÝŠENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINU V PLOŠE CCA 6,0x4,0m, VČ. POLYSTYRENOVÝCH DESEK.
   VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ DEMONTOVAT PROVIZORNÍ STROPNÍ KONSTRUKCI Z OCEL. NOSNÍKŮ I č. 160, dl. 2,2m – 3ks (120kg) A TRAPÉZ. PLECHU (80kg)
   NADEZDÍVKU PROVÉST Z CHELNÝCH TVAROVEK TL. 200mm, UKONČENOU VĚNCEM S ROZDILNOU VÝŠKOU PRO ULOŽENÍ NOSNÍKŮ VE SPÁDU.
   PROVÉST STROPNÍ A STŘEŠNÍ KONSTRUKCI DLE NOVÉ SKLADBY, KRAJNÍ VLNU TRAPÉZOVÉHO PLECHU ZABETONOVAT PRO OSAZENÍ DŘEVĚNÉHO HRANOLU VEL. 140/140mm PO OBVODU NADSTAVBY, CELKOVÁ DÉLKA 12m, K HORNÍMU LÍCI HRANOLU PŘIŠROUBOVAT OSB DESKU TL. 20mm
   ŠÍŘKY 280mm KE KOTVENÍ OKAPU A OKRAJOVÝCH ZÁVĚTRNÝCH LIŠT
   KOTVENÍ POZINKOVÉ BUDE PROVEDENO Z PÁSOVÉ OCELI 30/6mm DL. 0,3m, V ROZTEČÍ MAX 1,2M – 10ks
   ZATEPLENÍ NADSTAVBY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 140mm DO VÝŠKY 500mm NAD STROPNÍ DESKU, DOPLNĚNÍ POLYSTYRENU
   V PLOŠE, KDE BYL VYBOURÁN, (V PRUHU cca 1,0m OD VÝTAHOVÉ) V TL. DLE STÁVAJÍCHO SPÁDU, DOPLNĚNÍ A OPRAVA VODOROVNÉ IZOLACE,
   VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE NA SVISLO DO VÝŠKY CCA 350mm POD ZAKLÁDACÍ LIŠTU ZATEPLENÍ, POKRAČOVÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE
   Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 140mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TENKOVRSTVOU SILIKONOVOU OMÍTKOU VE SVĚTLÉM ODSTÍNU
6. NA OTVORY PRO INSTALAČNÍ ŠACHTY BUDE PŘED BETONÁŽÍ PODLAHY POLOŽENA CETRIS DESKA TL. 20mm. nA SPODNÍM LÍCI CETRIS DESKY BUDOU PŘÍŠROUBOVÁNY LAŤ PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY DESKY PŘI BETONÁŽI PODLAHY.

OMÍTNUTÍ DOZDÍVEK A OPRAVA STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK V PROSTORU SKLADU, CHODBY A VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ VNITŘNÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU HLADKOU
MALBA DISPREZNÍ BARVOU BÍLOU VE SKLADU A VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ, VE SVĚTLE BĚŽOVÉM ODSTÍNU V CHODBĚ

SV. V. 2980mm
±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA	
Zodpovědný projektant	ING. KVĚTOSLAVA REZNÍKOVÁ	
Kontroloval	ING. IVAN ŘEHOŘEK	
Zpracoval	ING. KVĚTOSLAVA REZNÍKOVÁ	
Kreslil	ING. KVĚTOSLAVA REZNÍKOVÁ	
Subdodavatel PD		

ATELIER ASSRO
ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
TELEFAX 541 218 235

EP ROŽNOV a.s.
Božany Němcové 1720
CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 654111, Fax: 571 654420
E-mail: ep@eprozno.cz

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	10 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	07/2012
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2. část	Druh dok.	DSP, TDW
		Číslo zak.	P–05–11
Objekt	**SO 11 OBJEKT C2 – ORKO, LŮŽKOVÁ JEDNOTKA** **SO 11.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	Soubor	ZN–C2–2patro–stav (pr.dwg)
		Arch. číslo	ZN–C2–2patro–stav (pr.dwg)
Název	PŮDORYS 2. PATRA STAVEBNÍ ÚPRAVY	Měřítko	1:50
		Číslo výkresu	208