

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /M <sup>2</sup>	POLADNA		OPRAVY PORUCH		PODLIED
			OZN.	DRUH	OBKLAD	OMITKA	
PROVIZORNI VYUŽITÍ							
1.01	ZAVĚŘÍ	3,20		KERAM. DLAŽBA			-
1.02	SCHODIŠTĚ	35,70		KERAM. DLAŽBA	K1,K2	-	MD - C1 R1-2750
1.03	VÝTAH	7,20		-		-	MD - B -
1.04	CHOBA	68,10		KERAM. DLAŽBA	K1	-	OSH, OSS MD - C1 R1-2750
1.05	ČEKÁRNA	14,50		KERAM. DLAŽBA	K1	-	OSH, OSS MD - C1 R1-2750
1.06	VÝŠETŘEJRNA	13,20		PVC ANTIŠTAT	P2a	0 1	OSH, OSS MD - C2 R1-2750
1.07	WC VOZÍČKÁŘI, ŽENY	3,90		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH, OSS MD - B R1-2750
1.08	PŘEDŠÍN WC MUŽI	1,75		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH MD - B R1-2750
1.09	WC MUŽI	1,40		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH MD - B R1-2750
1.10	PŘEDŠÍN WC PERSONAL	4,35		KERAM. DLAŽBA	K4	0 5	OSH, OSS MD - B R1-2750
1.11	WC PERSONAL	2,05		KERAM. DLAŽBA	K4	0 5	OSH, OSS MD - B R1-2750
1.12	WC PERSONAL	1,45		KERAM. DLAŽBA	K4	0 5	OSH MD - B R1-2750
1.13	PŘEDŠÍN WC ŽENY	4,00		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH, OSS MD - B R1-2750
1.14	WC ŽENY	1,60		KERAM. DLAŽBA	K3	0 4	OSH, OSS MD - B R1-2750
1.15	OKLADOVÁ KOMORA	1,60		KERAM. DLAŽBA	K3	0 6	OSH, OSS MD - B R1-2750
1.16	PRAČOVNA SESTER	10,70		PVC ANTIŠTAT	P2b	0 2	OSH, OSS MD - C2 R1-2750
1.17	AMBULANCE	14,25		PVC ANTIŠTAT	P2a	0 1	OSH, OSS MD - C2 R1-2750
1.18	PRAČOVNA SESTER	11,55		PVC ANTIŠTAT	P2b	0 2	OSH, OSS MD - C2 R1-2750,2450
1.19	AMBULANCE	20,10		PVC ANTIŠTAT	P2a	0 1	OSH, OSS MD - C2 R1-2750,2450
1.20	AMBULANCE	17,10		PVC ANTIŠTAT	P2a	0 1	OSH, OSS MD - C2 R1-2750,2450
1.21	PRAČOVNA SESTER	12,40		PVC ANTIŠTAT	P2b	0 2	OSH, OSS MD - C2 R1-2750,2450
1.22	AMBULANCE	17,10		PVC ANTIŠTAT	P2a	0 1	OSH, OSS MD - C2 R1-2750,2450
1.23	PRAČOVNA SESTER	12,00		PVC ANTIŠTAT	P2b	0 2	OSH, OSS MD - C2 R1-2750,2450
1.24	AMBULANCE	18,80		PVC ANTIŠTAT	P2a	0 1	OSH, OSS MD - C2 R1-2750,2450
1.25	PRAČOVNA SESTER	9,40		PVC ANTIŠTAT	P2b	0 2	OSH, OSS MD - C2 R1-2750,2450
1.26	AMBULANCE	17,10		PVC ANTIŠTAT	P2a	0 1	OSH, OSS MD - C2 R1-2750,2450
1.27	PRAČOVNA SESTER	12,00		PVC ANTIŠTAT	P2b	0 2	OSH, OSS MD - C2 R1-2750,2450
1.28	AMBULANCE	17,10		PVC ANTIŠTAT	P2a	0 1	OSH, OSS MD - C2 R1-2750,2450
1.29	PRAČOVNA SESTER	11,15		PVC ANTIŠTAT	P2b	0 2	OSH, OSS MD - C2 R1-2750,2450

LEGENDA:

MF – ZÁSUVKA CHRANĚNÁ, 230V / 16A, HNĚDÁ – / PRO ZÁSUVKOVÉ VÝVODY MDO SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROUDOVÝMI CHRANICÍ /

Mfpc – ZASUVKA CHRÁNĚNÁ, 230V/16A, HNĚDÁ, PRO PC, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU 3. STUPNĚ –/PRO ZASUVKOVÉ VÝVODY MDO SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROUDOVÝMI CHRÁNICÍ/

RS21 – PATROVÝ PROZRADEČ PRO OSVĚTLENÍ A TECHNOLOGII V 1.PATRE OBJEKTU H  
US1.06,1.16–1.29 – UZEMŇOVACÍ SKŘÍŇKA PRO DOPĹŇUJÍCÍ UZEMŇENÍ A DOPĹŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

- KABELOVÁ TRASA S KABELY

- KABELOVÁ TRASA S KABELY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ P90
- - - - -

DPI – DOPLNŮJCI POSPOJOVÁNÍ

## POZNAMKA:

⑥ - TYP MÍSTNOSTI A APLIKACE POŽADÁVKŮ V MÍSTNOSTECH PRO LÉKÁRSKÉ ÚČELY DLE ČSN 332140 „ČL.14,TAB.3,TNI 33 2140-PŘÍLOHA C,TABULKA 6, PROTOKOL L-7/2009

PROSTUPY KABELŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY NUTNO OPATŘIT POŽÁRNÍMI UCPAVKAMI, NEBO POŽÁRNÍMI PROSTUPY.

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50HZ 400V /TN-S

OCHRANA DLE EN ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

OCHRANA ZAKLADNI PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČASTÍ:

-IZOLACI

## -PREPAZKY NEBO KRYTY


## OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

-NORMÁLNI - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

-DOPLNĚNÁ- DOPLNŮJÍCÍM UZEMNĚNÍM

DOPUNJICIM POSPOJOVANIM


PROUDOVYM CHRANICEM



VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-3 : VIZ. PROTOKOL Č.14/2009

$$\pm 0,000 = 304,00 \text{ m n.m.}$$

SV. V. 3000mm

Číslo revize	0	Datum revize		Provedl	
Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ			 <b>ATELIER AČSRO</b> SLAVSKÁ 15, BRNO 602 00 TEL./FAK. 541 218 235 ELEKTROPROJEKTA ROZNOV, s.r.o. Ústřední kancelář Československé republiky Tel. 571 664111, Fax 571 664400 E-mail: <a href="mailto:sp@elektroprojekt.cz">sp@elektroprojekt.cz</a>	
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOVÁČKA				
Zodpovědný projektant	ING. LUBOŠ PÁRKOVÁ				
Kontroloval	ING. MIROSLAV BEHAL				
Zpracoval	ING. LUBOŠ PÁRKOVÁ				
Kreslil	ING. LUBOŠ PÁRKOVÁ				
Subdodavatel PD					
Vedoucí projektu					
Zpracoval					
Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE				
Místo stavby	ZNOJMO, MÚDR. JANA JANSKÉHO 11				
Stavba	<b>NEMOCNICE ZNOJMO</b> REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBULANCE	Formát Datum Druh dok. Číslo zok. Soubor	6 A4 07/2009 PVD K09516015 20RE510-4H.dwg	Arch. číslo 20RE5-7561	
Objekt	SO 15 OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBULANCE SO 15.4 UMĚLE OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SLNOPROUDÉ ROZVODY				
Název	PŮDORYS 1.PATRO,ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE	Měřítko 1:100 06	Číslo výkresu		