



- LEGENDA

DVOJZASUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

2xRJ45 S/FTP CAT7

ZASUVKA TELEFNE STA

ÚSTŘEDNA EZS KOMPLET

KONCENTRÁTOR, 8–ZÓN

OVLÁDACÍ KLAVESNICE LCD

MAGNETICKÝ KONTAKT

PIR DETEKTOR

ČTEČKA – KONTROLA VSTUPU

ID

NAPÁJECÍ A ZALOŽNÍ ZDROJ ID 12V/5A

EZS

NAPÁJECÍ A ZALOŽNÍ ZDROJ EZS 12V/5A

KAMERA CCTV

MONITOR CCTV

INTERKOM+PŘISLUŠNÁ TLAČÍTKA

INTERKOM –PŘÍSTROJ DOMÁCHHO TELEFONU
- POZNÁMKA
DATOVÉ ZASUVKY JSOU UMÍSTĚNY NA PŘÍČKÁCH VE VÝŠCE 1m NAD PODLAHOU. UMÍSTĚNÍ DATOVÝCH ZASUVEK NUTNO KOORDINOVAT ZE SILOVÝMI ZASUVKY PRO PC!
- KABELY JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNĚ MÍŘE V ELEKTRO INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH. ČIDLA EZS JSOU UMÍSTĚNÁ VE VÝŠI cca 2,2m NAD PODLAHOU. OVLÁDACÍ KLAVESNICE A ID TERMINÁLY 1,2m NAD PODLAHOU.
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 332000-5-52. PROSTUPY KABELŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY NUTNO OPATŘIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI, NEBO POŽÁRNÍMI PROSTUPY!
- OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:
1. (ROZVODY SLB): MALÝM NAPĚTÍM
2. (SÍŤOVÁ ČÁST): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- PROUDOVÁ SOUSTAVA:
1. (ROZVODY SLB): 12V
2. (SÍŤOVÁ ČÁST): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S
- ±0,000 = 295,500 m n.m.
- | Číslo revize | 0 | Datum revize | Provedl | |
|--------------------------|---|--------------|---------------|----|
| Hlavní architek. projekt | ING. ARCH. ZDENEK JANSKY | | | |
| Hlavní inženýr projektu | ING. VLADIMIR NOHAVICA | | | |
| Zápočetný projektant | MARTIN ŠPAČEK | | | |
| Kontroloval | ING. MIROSLAV BEHAL | | | |
| Zpracoval | MARTIN ŠPAČEK | | | |
| Kreslil | MARTIN ŠPAČEK | | | |
| Subdodavatel PD | | | | |
| Vedoucí projektu | | | | |
| Zpracoval | | | | |
| Investor | NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | Formát | 6 A4 | |
| Místo stavby | ZNOJMO, KUDC. JANA JANSKÉHO 11 | Datum | 07/2009 | |
| Stavba | NEMOCNICE ZNOJMO
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část
OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBULANCE | Druh dok. | PVD | |
| Objekt | SO 15 OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBULANCE
SO 15.9 SLABOPROUDÉ ROZVODY | Číslo zak. | K09516015 | |
| Název | PŮDORYS 2. PATRA – NOVÝ STAV | Soubor | 20RE5552.dwg | |
| | | Arch. číslo | 20RE5-7673 | |
| | | Měřítko | 1:100 | |
| | | | Číslo výkresu | 04 |