



LEGENDA

- DVOJZASUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 2xRJ45 S/FTP CAT7
- ZASUVKA TELEVIZE STA
- ÚSTŘEDNA EZS KOMPLET
- KONCENTRÁTOR, 8–ZÓN
- OVLADACÍ KLAVESNICE LCD
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- PIR DETEKTOR
- ČTEČKA – KONTROLA VSTUPU
- ID
- EZS
- KAMERA CCTV
- MONITOR CCTV
- INTERKOM+PŘISLUŠNÁ TLAČÍTKA
- INTERKOM –PŘÍSTROJ DOMÁCHHO TELEFONU

POZNÁMKA
DATOVÉ ZASUVKY JSOU UMÍSTĚNY NA PŘÍČKÁCH VE VÝŠCE 1m NAD PODLAHOU. UMÍSTĚNÍ DATOVÝCH ZASUVEK NUTNO KOORDINOVAT ZE SILOVÝMI ZASUVKY PRO PC!

KABELE Y JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNĚ MÍŘE V ELEKTRO INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH. ČIDLA EZS JSOU UMÍSTĚNÁ VE VÝŠI cca 2,2m NAD PODLAHOU. OVLADACÍ KLAVESNICE A ID TERMINÁLY 1,2m NAD PODLAHOU. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 332000-5-52. PROSTUPY KABELŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY NUTNO OPATŘIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI, NEBO POŽÁRNÍMI PROSTUPY!

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:
1. (ROZVODY SLB): MALÝM NAPĚTÍM
2. (SÍŤOVÁ ČÁST): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
1. (ROZVODY SLB): 12V
2. (SÍŤOVÁ ČÁST): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize		Datum revize		Provedl	
0					
Hlavní architek. projekt		ING. ARCH. ZDENEK JANSKY		<div><div>ATELIER</div><div>ASPRO</div><div>ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00</div><div>TEL/FAX :541 218 235</div><div>ELEKTROPROJEKT A ROZNOV a.s.</div><div>ČZ 756 61 Rohov pod Boudoštem</div><div>Tele. 571 664111, Fax: 571 664400</div><div>E-mail: elektroprojekta@seznam.cz</div></div>	
Hlavní inženýr projektu		ING. VLADIMIR NOKAVICA			
Zápisový projektant		MARTIN ŠPAČEK			
Kontroloval		ING. MIROSLAV BEHAL			
Zpracoval		MARTIN ŠPAČEK			
Kreslil		MARTIN ŠPAČEK			
Subdodavatel PD					
Vedoucí projektu					
Zpracoval		NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE			
Investor				Formát	
Místo stavby		ZNOJMO, MUDR. Jana JANSKÉHO 11		6 A4	
Stavba		NEMOCNICE ZNOJMO REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBULANCE		Datum	
				07/2009	
				Druh dok.	
				PVD	
		Číslo zak.		K09516015	
		Soubor		20RE5553.dwg	
Objekt		SO 15 OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBULANCE SO 15,9 SLABOPROUDÉ ROZVODY		Arch. číslo	
				20RE5-7674	
Název		PŮDORYS 3. PATRA – NOVÝ STAV		Měřítko	
				1:100	
				Číslo výřezu	
				05	