



LEGENDA

- DVOJZASUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 2xRJ45 S/FTP CAT7
- ZASUVKA TELEVIZE STA
- ÚSTŘEDNÁ EZS KOMPLET
- KONCENTRÁTOR, 8–ZÓN
- OVLADACÍ KLAVESNICE LCD
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- PIR DETEKTOR
- ČTEČKA – KONTROLA VSTUPU
- ID
- NAPÁJECÍ A ZALOŽNÍ ZDROJ ID 12V/5A
- EZS
- NAPÁJECÍ A ZALOŽNÍ ZDROJ EZS 12V/5A
- KAMERA CCTV
- MONITOR CCTV
- INTERKOM+PŘISLUŠNÁ TLAČÍTKA
- INTERKOM –PŘÍSTROJ DOMÁCHHO TELEFONU

POZNÁMKA
DATOVÉ ZASUVKY JSOU UMÍSTĚNY NA PŘÍČKÁCH VE VÝŠCE 1m NAD PODLAHOU. UMÍSTĚNÍ DATOVÝCH ZASUVEK NUTNO KOORDINOVAT ZE SILOVÝMI ZASUVKY PRO PCI

KABEL Y JSOU ULOŽENÝ V PŘEVÁŽNĚ MÍŘE V ELEKTRO INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH. ČIDLA EZS JSOU UMÍSTĚNÁ VE VÝŠI cca 2,2m NAD PODLAHOU. OVLADACÍ KLAVESNICE A ID TERMINÁLY 1,2m NAD PODLAHOU.

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 332000-5-52. PROSTUPY KABELŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY NUTNO OPATŘIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI, NEBO POŽÁRNÍMI PROSTUPY!

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:
1. (ROZVODY SLB): MALÝM NAPĚTÍM
2. (SÍŤOVÁ ČÁST): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
1. (ROZVODY SLB): 12V
2. (SÍŤOVÁ ČÁST): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize		Datum revize		Provedl	
0					
Hlavní architek. projekt		ING. ARCH. ZDENEK JANSKY		<div><div>ATELIER</div><div>ASPRO</div><div>ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00</div><div>TEL/FAX: 541 218 235</div><div>ELEKTROPROJEKT A ROZNOV a.s.</div><div>ČZ 756 61 Rohov pod Boudoštem</div><div>TEL: 571 664111, FAX: 571 664400</div><div>E-mail: sp@elektroprojekt.cz</div></div>	
Hlavní inženýr projektu		ING. VLADIMIR NOHAVICA			
Zápisový projekt		MARTIN ŠPAČEK			
Kontrola		ING. MIROSLAV BEHAL			
Zpracoval		MARTIN ŠPAČEK			
Kreslil		MARTIN ŠPAČEK			
Subdodavatel PD					
Vedoucí projektu					
Zpracoval					
Investor		NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE		Formát	
Místo stavby		ZNOJMO, MUDR. Jana JANSKÉHO 11		Datum	
Stavba		NEMOCNICE ZNOJMO REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II.etapa, 2.část OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBULANCE		Druh dok.	
				Číslo zak.	
				Soubor	
				20RE551.dwg	
Objekt		SO 15 OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBULANCE SO 15,9 SLABOPROUDÉ ROZVODY		Arch. číslo	
				20RE5-7672	
Název		PŮDORYS 1. PATRA – NOVÝ STAV		Měřítko	
				1:100	
				Číslo výkresu	
				03	