



LEGENDA

- DVOJZASUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 2xRJ45 S/FTP CAT7
- ZASUVKA TELEVIZE STA
- ÚSTŘEDNA EZS KOMPLET
- KONCENTRÁTOR, 8–ZÓN
- OVLADACÍ KLAVESNICE LCD
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- PIR DETEKTOR
- ČTEČKA – KONTROLA VSTUPU
- ID
- EZS
- KAMERA CCTV
- MONITOR CCTV
- INTERKOM+PŘISLUŠNÁ TLAČÍTKA
- INTERKOM –PŘÍSTROJ DOMÁCHHO TELEFONU

POZNÁMKA
DATOVÉ ZASUVKY JSOU UMÍSTĚNY NA PŘÍČKÁCH VE VÝŠCE 1m NAD PODLAHOU. UMÍSTĚNÍ DATOVÝCH ZASUVEK NUTNO KOORDINOVAT ZE SILOVÝMI ZASUVKY PRO PCI

KABEL Y JSOU ULOŽENY V PŘEVÁŽNĚ MÍŘE V ELEKTRO INSTALAČNÍCH ŽLABECH A TRUBKÁCH. ČIDLA EZS JSOU UMÍSTĚNÁ VE VÝŠI cca 2,2m NAD PODLAHOU. OVLADACÍ KLAVESNICE A ID TERMINÁLY 1,2m NAD PODLAHOU. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ S OSTATNÍ EL. INSTAL. NUTNO DODRŽET ČSN 332000-5-52. PROSTUPY KABELŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY NUTNO OPATŘIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI, NEBO POŽÁRNÍMI PROSTUPY!

OCHRANA DLE ČSN 332000-4-41 ed.2:
1. (ROZVODY SLB): MALÝM NAPĚTÍM
2. (SÍŤOVÁ ČÁST): SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
1. (ROZVODY SLB): 12V
2. (SÍŤOVÁ ČÁST): 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize		Datum revize		Provedl	
0					
Hlavní architekt projektu		ING. ARCH. ZDENEK JANSKY		<div><div>ATELIER</div><div>ASPRO</div><div>ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00</div><div>TEL/FAX :541 218 235</div><div>ELEKTROPROJEKT A ROZNOV a.s.</div><div>Bokary Nerevok 1720</div><div>CZ 756 61 Rohov pod Boudoštem</div><div>Tel. 571 664111, Fax 571 664400</div><div>E-mail: elektroproj@aspro.cz</div></div>	
Hlavní inženýr projektu		ING. VLADIMIR NOHAVICA			
Zápisový projektant		MARTIN ŠPAČEK			
Kontroloval		ING. MIROSLAV BEHAL			
Zpracoval		MARTIN ŠPAČEK			
Kreslil		MARTIN ŠPAČEK			
Subdodavatel PD					
Vedoucí projektu					
Zpracoval				<div><div>ATELIER</div><div>ASPRO</div><div>ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00</div><div>TEL/FAX :541 218 235</div><div>ELEKTROPROJEKT A ROZNOV a.s.</div><div>Bokary Nerevok 1720</div><div>CZ 756 61 Rohov pod Boudoštem</div><div>Tel. 571 664111, Fax 571 664400</div><div>E-mail: elektroproj@aspro.cz</div></div>	
Investor		NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE			
Místo stavby		ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11			
Stavba					
NEMOCNICE ZNOJMO REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II. etapa, 2. část OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBULANCE		Datum		07/2009	
		Druh dok.		PVD	
		Číslo zak.		K09516015	
		Soubor		20RE5553.dwg	
Objekt		SO 15 OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBULANCE SO 15,9 SLABOPROUDÉ ROZVODY		Arch. číslo	
				20RE5-7674	
Název		PŮDORYS 3. PATRA – NOVÝ STAV		Měřítko	
				1:100	
				Číslo výřezu	
				05	