

LEGENDA SVÍTIDEL :

Označení	Typ	Název
F	4x18W, IP40	4x18W, M600, plexi, kryt IP20
I	4x18W, IP20	4x18W, M600, vysoké lesklé podlahové mřížky
J90	4x18W, IP54	4x18W, M600, plexi kryt IP54
S	2x36W, IP20	Zatřívkové interiérové
B	2x26W, IP20	Zatřívkové interiérové, IP20
D	2x60W, IP55	Zatřívkové interiérové, IP55

LEGENDA MÍSTNOSTI

OZN.	OBJ. MÍSTNOSTI	PODLAHA	OBKLAD	OMÍTKA	MALEBA	POHLED	OSVĚTLENOST lm (lx)
PROVĚZORNI VYUŽITÍ							
2.01	PROVĚZORNI MÍSTNOSTI	PVC	P14	0.3	OSH	MO - C2 RI - 2750	200
2.02	SCHODIŠTĚ	KERAM. DL.25A	K14/K2	-	OSH	MO - C1	150
2.03	VÝTĚH	-	-	OSH	MO - B	-	200
2.04	CROCHA	KERAM. DL.25A	K1	-	OSH, OSS	MO - C1 RI - 2750	200
2.05	ČOKARNA	KERAM. DL.25A	K1	-	OSH, OSS	MO - C1 RI - 2750	200
2.06	VÝSTŘEHOVA	PVC ANTISTAT	P24	0.1	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750	300
2.07	WC VOZÍČKÁŘŮ ZEVY	KERAM. DL.25A	K3	0.4	OSH, OSS	MO - B RI - 2750	200
2.08	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	KERAM. DL.25A	K3	0.4	OSH	MO - B RI - 2750	200
2.09	WC MUŽI	KERAM. DL.25A	K3	0.4	OSH	MO - B RI - 2750	200
2.10	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	KERAM. DL.25A	K4	0.5	OSH, OSS	MO - B RI - 2750	200
2.11	WC PERSONÁL	KERAM. DL.25A	K4	0.5	OSH	MO - B RI - 2750	200
2.12	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	KERAM. DL.25A	K3	0.4	OSH, OSS	MO - B RI - 2750	200
2.13	WC ŽENY	KERAM. DL.25A	K3	0.4	OSH, OSS	MO - B RI - 2750	200
2.14	OKUPOVA KOKPORA	KERAM. DL.25A	K3	0.6	OSH, OSS	MO - B RI - 2750	200
2.15	PRACOVNA SISTER	PVC ANTISTAT	P24	0.2	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750	500
2.16	AMBUANCE	PVC ANTISTAT	P24	0.1	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750	500
2.17	AMBUANCE	PVC ANTISTAT	P24	0.2	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750, 2450	500
2.18	PRACOVNA SISTER	PVC ANTISTAT	P24	0.1	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750, 2450	500
2.19	AMBUANCE	PVC ANTISTAT	P24	0.1	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750, 2450	500
2.20	PRACOVNA SISTER	PVC ANTISTAT	P24	0.1	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750, 2450	500
2.21	AMBUANCE	PVC ANTISTAT	P24	0.2	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750, 2450	500
2.22	PRACOVNA SISTER	PVC ANTISTAT	P24	0.1	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750, 2450	500
2.23	AMBUANCE	PVC ANTISTAT	P24	0.2	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750, 2450	500
2.24	AMBUANCE	PVC ANTISTAT	P24	0.1	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750, 2450	500
2.25	PRACOVNA SISTER	PVC ANTISTAT	P24	0.2	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750, 2450	500
2.26	AMBUANCE	PVC ANTISTAT	P24	0.1	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750, 2450	500
2.27	PRACOVNA SISTER	PVC ANTISTAT	P24	0.2	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750, 2450	500
2.28	AMBUANCE	PVC ANTISTAT	P24	0.1	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750, 2450	500
2.29	PRACOVNA SISTER	PVC ANTISTAT	P24	0.2	OSH, OSS	MO - C2 RI - 2750, 2450	500

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V /TN-C-S

OCHRANA DLE EN ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

-PŘEPAŽKY NEBO KRYTY

-IZOLACÍ

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:


-NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

-DOPLNĚNÁ- DOPLNJÚJÍCÍM UZEMNĚNÍM

DOPLNJÚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-3 : VIZ. PROTOKOL Č.14/2009



±0.000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl
--------------	---	--------------	---------

Investor	NEJEDNICE ZNOJMO PŘÍSTĚVOKA GRONADICE	Formát	8 A4
Místo stavby	ZNOJMO, MÚDŘ. JANA JANSKÉHO 11	Datum	07/2009
Stavba	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA, II. etapou, 2. část OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBUANCE	Proj. dok.	PRO
Objekt	SO 15 OBJEKT H – ÚPRAVY PRO AMBUANCE SO 15.4 UMĚLE OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY	Číslo zak.	K09S16015
Objekt	SO 15.4 UMĚLE OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY	Subor	Z0RE3102H-1.dwg
Arch. číslo	20RE3-7559	Arch. číslo	20RE3-7559
Měřítko	1:100	Měřítko	Číslo výkresu 04