

WL2/2–RH1–TS2 – 4x(JEDNOŽÍLOVÝ 3x 500 + 1x 240) – HLAVNÍ PŘÍVOD "MDO" Z ROZVADĚČE RH1 (TRAFOSTANICE TS2), UKONČEN V ROZVADĚČI RHMC1 (OBJEKT C1)

KABELY ULOŽENY VE VÝKOPU:
– VE VOLNÉM TERÉNU V RÝŽE 800x800, V ELEKTROINSTALAČNÍCH CHRÁNIČKÁCH, SE ZÁKRYTEM S VÝSTRAŽNOU FÓLÍ
– POD KOMUNIKACÍ V RÝŽE 800x1100, V ELEKTROINSTALAČNÍCH CHRÁNIČKÁCH NA BETONOVÉM PODKLADU, SE ZÁKRYTEM S VÝSTRAŽNOU FÓLÍ

WL1,2,3/4–RD1–TS2 – 3x(JEDNOŽÍLOVÝ 3x TYP IV 240 + 1x TYP IV 120) – HLAVNÍ PŘÍVOD "DO" Z ROZVADĚČE RD1 (TRAFOSTANICE TS2), UKONČEN V ROZVADĚČI RHDC1/EVAK (OBJEKT C1)

WL1,2,3/4–RD1–TS2 – 3x 1–CYKY 3x240+120 – HLAVNÍ PŘÍVOD "DO" Z ROZVADĚČE RD1 (TRAFOSTANICE TS2), VENKOVNÍ ČÁST TRASY – STÁVAJÍCÍ KABELY ULOŽENÉ V ZEMI

KABELY ULOŽENY VE VÝKOPU:
– VE VOLNÉM TERÉNU V RÝŽE 600x800, V ELEKTROINSTALAČNÍCH CHRÁNIČKÁCH, SE ZÁKRYTEM S VÝSTRAŽNOU FÓLÍ
– POD KOMUNIKACÍ V RÝŽE 600x1100, V ELEKTROINSTALAČNÍCH CHRÁNIČKÁCH NA BETONOVÉM PODKLADU, SE ZÁKRYTEM S VÝSTRAŽNOU FÓLÍ

UPOZORNĚNÍ:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ INVESTOR VYTÝČENÍ ZEMNÍCH PŘEKÁŽEK !

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ S KABELY NN NUTNO DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005, TAB. A1, A2.

	KANALIZACE	VODA	STL.PLYN	SDĚLOVACÍ ROZV.
SOUBĚH (m)	0,5	0,4	0,4	0,3
KŘÍŽOVÁNÍ (m)	0,3	0,2 (V CHRÁNIČCE)	0,1 (V CHRÁNIČCE) (+ 1,0m NA STRANY)	0,3

PŘÍČNÝ ŘEZ

ULOŽENÍ KABELŮ VE VOLNÉM TERÉNU PRO OBJEKT "C1"



VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ KABELŮ :

TYP I – KABEL S MĚDĚNÝMI JÁDRY, TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ Dca
TYP II – KABEL S MĚDĚNÝMI JÁDRY, TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ B2ca
TYP III – KABEL S MĚDĚNÝMI JÁDRY, TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ B2ca s1d1
(V PŘÍPADĚ INSTALACE V CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ)
TYP IV – KABEL S MĚDĚNÝMI JÁDRY, FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU
(SE STANOVENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ)

POZNÁMKA: PODROBNĚJŠÍ ÚDAJE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3PEN ~ 50Hz 400V/TN–C

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
– IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
– PŘEPÁŽKY A KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ – DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 2 + Z1, ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 :
VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

±0,000 = 295,500 m n.m.

Číslo revize	0		Datum revize	Provedl	

Hlavní architekt projektu	ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ		ATELIER AS S.R.O.
Hlavní inženýr projektu	ING. VLADIMÍR NOHAVICA		ŠUMAVSKÁ 15, BRNO 602 00
Zodpovědný projektant	ING. ANTONÍN BELŽÍK		TEL/FAX :541 218 235
Kontroloval	ING. MIROSLAV BĚHAL		EP ROŽNOV a.s.
Zpracoval	ING. ANTONÍN BELŽÍK		Bučiny Němcové 1720
Kreslil	ING. ANTONÍN BELŽÍK		CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Subdodavatel PD			Tel: 571 664111, Fax: 571 664400
Vedoucí projektu			E-mail: ep@epraznov.cz
Zpracoval			

Investor	NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	Formát	6A4
Místo stavby	ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11	Datum	12/2011
Stavba	**NEMOCNICE ZNOJMO** 2.etapa, 2.část	Druh dok.	PVD
		Číslo zak.	K10755025
		Soubor	248E5401.dwg
Objekt	SO 20 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY, NN ROZVODNA	Arch. číslo	248E5–0708
Název	SITUACE	Měřítko	1:500
		Číslo výkresu	03