


## VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ KABELŮ :

TYP I – KABEL S MĚDĚNÝMI JÁDRY, TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ Dca
TYP II – KABEL S MĚDĚNÝMI JÁDRY, TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ B2ca
TYP III – KABEL S MĚDĚNÝMI JÁDRY, TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ B2ca s1d1
(V PŘÍPADĚ INSTALACE V CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTĚ)
TYP IV – KABEL S MĚDĚNÝMI JÁDRY, FUNKČNÍ PŘI POŽÁRU
(SE STANOVENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ)

## POZNÁMKA: PODROBNĚJŠÍ ÚDAJE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3PEN ~ 50Hz 400V/TN-C

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
– IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
– PŘEPÁŽKY A KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇENÁ – DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 + Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :
VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

ORIENTAČNÍ SCHEMA NsP ZNOJMO




±0,000 = 295,500 m n.m.

| Číslo revize | 0 | Datum revize | Provedl |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Hlavní projekt projektu | ING. ARCH. ZDENĚK JANSKÝ | ATELIÉR AS S.R.O. SLAVKOVSKÁ 15, BRNO 602 00 TEL/FAX: 541 218 235 |
| Hlavní inženýr projektu | ING. VLADIMÍR NOHAVICA | |
| Zodpovědný projektant | ING. ANTONÍN BELŽÍK | |
| Kontroloval | ING. MIROSLAV BĚHAL | EP ZNOJMO a.s. Dukelská 1120, 669 720 Tel: 515 484111, Fax: 515 484400 E-mail: ep@ep-znojmo.cz |
| Zpracoval | ING. ANTONÍN BELŽÍK | |
| Kreslil | ING. ANTONÍN BELŽÍK | |
| Subdodavatel PD | | |
| Vedoucí projektu | | |
| Zpracoval | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investor | NEMOCNICE ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | Formát | 15A4 |
| Místo stavby | ZNOJMO, MUDr. Jana JANSKÉHO 11 | Datum | 12/2011 |
| Stavba | **NEMOCNICE ZNOJMO** 2.etapa, 2.část | Druh dok. | PVD |
| | | Číslo zak. | K10755025 |
| | | Soubor | 248E5404.dwg |
| Objekt | SO 20 VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY, NN ROZVODNA | Arch. číslo | 248E5-0711 |
| Název | PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA B1, B, A1, C1, C2 | Měřítko | – |
| | | Číslo výkresu | 06 |