
OBJEKT C2
OBJEKT C1
OBJEKT B
OBJEKT B1
OBJEKT A3
TRASA C1
TRASA MOO – 2x CETHOXTHLOVÝ 3x 240 + 1x 120 mm²
KABELY NN VEDENÉ ŽABOVÝMI ROŽNÍ 8×400mm
TRASA OO – 2x CEMFR 4V 3x120+70
KABELY V NÁVRHU TŘÍDĚ S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
(NORMOVÁ) TV ROZE 8×400mm
PŘÍZEMÍ
PŘEDSÍŇ
RHDC2
RHMC2
RHC2
RHC2/EVAK
GBC2/EVAK
0.61 CHODBA
0.62 SKLAD
0.63 KOMAX GARÁŽ
0.64 EVAK PŘÍPRAVEK
0.65 ROZVODNA NN
0.66 STRUŽÍRNA VT
0.67 ELEKTROLINKA
SKLAD PL, ELAK m2 KER. DLAŽBA
CHODBA KERAM. DLAŽBA 150/150
1.SNP
ZÁZEMÍ ROZVOJ DETAIL TAPEM
ZÁZEMÍ ÚDRŽBY PL, ELAK m2 KER. DLAŽBA
SKLAD PL, PU PVC
ZÁZEMÍ PL, ELAK m2 KER. DLAŽBA
SKLAD PL, ELAK m2 KER. DLAŽBA
ELEKTRO VRÁTNICE
ZÁZEMÍ ÚDRŽBY
SKLAD
ODPOJENÍ NN
ODPOJENÍ VN
ODPOJENÍ NN
ODPOJENÍ VN
ODPOJENÍ NN
ODPOJENÍ VN