



Dodatečné informace č. 1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Název veřejné zakázky:	<i>Snížení energetické náročnosti objektu školy Integrovaná střední škola polygrafická Brno, Šmahova 110</i>
Identifikační údaje zadavatele:	<i>Střední škola grafická Brno příspěvková organizace IČ : 00226467 sídlo: Šmahova 110, 627 00 Brno</i>
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	<i>Ing. Jarmila Šustrová, ředitelka školy</i>
Druh zadavatele:	<i>Veřejný zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona – příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (Jihomoravský kraj)</i>
Kontaktní osoba:	<i>Mgr. Michal Halva Advokátní kancelář Ambrož s.r.o. Vinohrady 45, 639 00 Brno Tel: +420 543 424 156 E-mail: michal.halva@akambroz.cz</i>

Ve věci výše uvedené veřejné zakázky jsme obdrželi dotazy uchazečů jak dále uvedeno. K těmto dotazům zadavatel zasílá uchazeči odpovědi formou poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Dodatečné informace jsou též zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_85.html?state=all

Dotaz č. 1: V technické zprávě je předepsaná finální omítka **SILIKONOVÁ, zrnitost 1,5** –

V rozpočtu

- pol.č. 35 – 621521011 U00silikonová omítka 1,5mm
- Pol.č. 39, 40, 41- zateplovací systém.... Omítka silikom spotřeba 3,2kg – to je zrnitost 2mm

Co platí?

Odpověď: k finální vrstvě KZS - položka 35 ve výkaze výměr by měla být silikonová omítka, nikoliv silikát, zrnitost 1,5 mm. Nacenit silikonovou omítku – zrnitost 1,5 mm.
- položky 39-41 ve výkaze výměr naceňte tak, jak je uvedeno ve výkaze-silikonová omítka spotřeba 3,2 kg/m2.

Dotaz č. 2: Co je myšleno položkami 212 - 216 - výměra střechy S1-S3 - demontáž (návrh) , když tyto práce jsou obsaženy v oddílech izolací a bourání.

Odpověď: k demontáži střech, které jsou obsaženy jak v oddíle bourání konstrukcí, tak v oddíle MVY – výměry neoceňovat – položky 205-215 jsou pouze pro výpočet ploch, neoceňují se, výměry jsou dále použity v oddíle bourání, nebo v oddíle Úpravy povrchů vnější.

Dotaz č. 3: V technické zprávě je uvedeno, že pro provedení zateplení soklu bude rozebrán a zpětně položen okap. chodník. Ve výkazu výměr se však takové položky nevyskytují. Jak toto nacenit ?

Odpověď: K dotazu dobetonování okapového chodníku, řeší položky 54,56,57,91,95, které patří k této činnosti .

Dotaz č. 4: V požadavcích na prokázání kvalifikace je požadováno předložení dokladů o prokázání způsobilosti v oboru technika prostředí staveb u osoby, která bude provádět realizaci technického prostředí stavby. Tento obor se specializuje zejména na zařízení ústředního vytápění, vzduchotechniky, klimatizace, elektrotechnická zařízení apod. Součástí realizace této zakázky taková zařízení nejsou. Tento požadavek tedy nijak nesouvisí s předmětem veřejné zakázky a je tedy v rozporu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona. Postačí pro prokázání odborné způsobilosti předložení autorizace v oboru pozemní stavby? Pokud zadavatel trvá na předložení výše uvedených dokladů, prosím o specifikaci činností, které tato osoba bude na stavbě vykonávat a také o upřesnění specializace (ÚT, VZT atp.).

Odpověď:


Pro prokázání odborné způsobilosti postačí předložení autorizace v oboru pozemní stavby.

Dotaz č. 5: Součástí zakázky je zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Požaduje zadavatel předložení oprávnění k podnikání v oboru Projektová činnost?

Odpověď: Zadavatel nepožaduje předložení oprávnění k podnikání v oboru Projektová činnost.

V Brně dne 25.11.2013

Střední škola grafická Brno
Šmahova 110, 627 00 Brno
IČ: 00226467 Tel.: 517 810 120
-01-


Ing. Jarmila Šustrová, ředitelka
Střední škola grafická Brno