

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

Stavba: „Oprava silnice II/408 Hrádek - průtah“

Příloha č. 4.1: Souhrnný soupis rizik

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

Příloha č. 4.1: Souhrnný soupis rizik Stavba: Rekonstrukce silnice II/408 Hrádek-průtah

www.c-q-e.cz

Nebezpečí	Číslo opatření	Koordinovaná opatření	Právní a ostatní předpisy
Ohrožení osob současnou činností jednotlivých zhotovitelů na staveništi	001	Povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních všech zhotovitelů na staveništi	Zákon č.262/2006 Sb.+ Rizika zhotovitelů
	002	Seznámení pracovníků a informace o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů na staveništi a dodržování jejich plnění	Zákon č.262/2006 Sb.+ Rizika zhotovitelů
	003	Povinnost používat základních OOPP- ochranná přilba, ochranná obuv, pracovní oděv, ochranná helma, výstražná vesta nebo oděv s výstražnými prvky/ zřetelná identifikace pracovníků/	Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
	004	Rádné označení buněk stavby a vybavení zařízení stavenišť /loga majitelů/	Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. §2
Vstup nepovolaných osob na staveniště	005	„Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ vymežit bezpečnostní značkou u všech vstupů a vjezdů na staveniště	Nařízení vlády č.11/2002 Sb.+ Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,příloha č.1,odst. 1
	006	Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1.8m	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,příloha č.1,odst. 1
Vjezd cizích vozidel na staveniště	007	Zákaz vjezdu B1 vymežit dopravní značkou u všech vjezdů na staveniště,příjezdové a výjezdové komunikace označit informativní D.Z. „Pozor výjezd ze staveniště“	Nařízení vlády č.11/2002 Sb.+ Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,příloha č.1,odst. 1
Pády osob na komunikacích stavenišť	008	Stanovení bezpečných komunikací pro pohyb fyzických osob na staveništi	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,příloha č.1,odst. 1

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Stavba: „Oprava silnice II/408 Hrádek - průtah“

	009	Nepoužívané stavební otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypany. Informovat zhotovitele o nebezpečí.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb., příloha č.1, odst. 1.1d
Zasažení osob vozidlem nebo strojem na staveništi	010	Stanovení bezpečných komunikací pro pohyb vozidel a strojů na staveništi.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb., příloha č.1, odst. 1
	011	Zajištění oprávněného pracovníka při couvání vozidla k manipulační skládce materiálu nebo při práci.	Nařízení vlády č.168/2002 Sb.,+ Dopravní řád stavby
	012	Používání výstražné vesty /oděvu s výstražnými prvky/ pracovníky, kteří se pohybují v blízkosti strojů a vozidel. /poučení pracovníků/	Nařízení vlády č.168/2002 Sb.,+ Dopravní řád stavby
Střet vozidel a strojů na staveništi	013	Dodržování maximální rychlosti 20 km/hod.na komunikacích stavenišť, nebo liniové stavby	Nařízení vlády č.168/2002 Sb.,+ Dopravní řád stavby
	014	Všechny stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu.	Nařízení vlády č.168/2002 Sb.,+ Dopravní řád stavby
	015	Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachovávána taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů nebo pracovníků.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb., příloha č.2, odst.11,3
	016	Dodržování všech požadavků stanovených dopravním řádem stavby.	Nařízení vlády č.168/2002 Sb.,+ Dopravní řád stavby
Ohrožení osob při práci v kolejišti a souběžně provozované koleje	017	Povolení ke vstupu do prostor ČD veřejnosti nepřístupných	CD Op 16, čl.93, CD O2
	018	Veškeré práce na trati a ve stanicích se musí vykonávat pod dozorem vedoucího práce /traťmistr/	CD Op 16, čl.119
Ohrožení a zasažení osob vlakem „kolejovým strojem“ Zasažení stroje vlakem	019	Vedoucí prací musí splňovat odbornou způsobilost vedoucího prací /traťmistr/	CD Op 16, čl.194, CD O2

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Stavba: „Oprava silnice II/408 Hrádek - průtah“

	020	Určení a rozmístění bezpečnostních hlídek	CD Op 16,čl.44, Harmonogram výluk stavby
	021	Práce se stroji pro zemní práce je dovolena jen za dozoru vedoucího pracoviště stroje /strojmistr/	CD Op 16,čl.132, Harmonogram výluk stavby
	022	Stroj mohou obsluhovat jen zaměstnanci, kteří mají u sebe oprávnění pro příslušný typ stroje/průkaz strojníka apod./	CD Op 16,čl.128, Harmonogram výluk stavby
Ohrožení a zasažení osob při montážních pracích	023	Zahájení montážních prací po náležitém převzetí montážního pracoviště-vyhotovení písemného záznamu montáže.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,příloha č.3,odst XI
	024	Zhotovitel zajistí, aby pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,příloha č.3,odst XI
	025	Fyzické osoby provádějící montáž při níž používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu nebo návodu na obsluhu.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,příloha č.3,odst XI
	026	Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce nebo dle technologického postupu.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,příloha č.3,odst XI
	027	Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,příloha č.3,odst XI
	028	Další podmínky montážního pracoviště zdvihání a přemísťování dílců stanoví technologický postup montáže dílců.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,příloha č.3,odst XI
	029	Používat určené vázací prostředky pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití při montáži.	Nařízení vlády č.378/2001 Sb., Příloha č.1
	030	Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou zdvihacího zařízení /jeřábnické a vazačské oprávnění/	Nařízení vlády č.378/2001 Sb., Příloha č.2
Ohrožení osob pádem z výšky 1,5-10m a nad 10m	031	Zajištění organizace práce a pracovních postupů, vzájemné předání rizik u zhotovitelů.	Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,§ 4

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Stavba: „Oprava silnice II/408 Hrádek - průtah“

	032	Zajištění prostředků kolektivní ochrany nebo osobní ochrany /OOPP/ proti pádu	Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,§ 3, odst.2,3,příloha odst.II,H
	033	Zajistit přerušeni práce při nepříznivých povětrnostních situacích a klimatických podmínkách.	Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,Příloha odst.IX
	034	Zajistit v dostatečném rozsahu školení zaměstnanců o BOZP na staveništi.	Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,Příloha odst.XI
	035	Bezpečné zajištění pod místem práce ve výšce /střežení nebo ohrazení prostoru/	Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,Příloha odst.V
	036	Bezpečné zajištění ohrožených prostorů, které musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1.5m	Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,Příloha odst.V
	037	Používat žebříky po provedení prohlídek v souladu s návodem k používání	Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,Příloha odst.III
Pád /shazování/ materiálů a předmětů z výšky 1,5 — 10m a nad 10m	038	Místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob a mimo dopravní komunikace staveniště.	Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,Příloha odst.VIII
	039	Materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa nakládky nebo uložení.	Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,Příloha odst.VIII
	040	Je provedeno opatření k zamezení nadměrné hluchosti,prašnosti	Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,Příloha odst.VIII
Pád dočasné stavební konstrukce /lešení/	041	Používat jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodu na montáž a je řádně ukotveno	Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,Příloha odst.VII
	042	Montáž a demontáž mohou provádět pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti ověřeny dle předpisu	Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,Příloha odst.VII
	043	Odborně způsobilá osoba za montáž a demontáž /zápis o předání a převzetí/	Nařízení vlády č.362/2005 Sb.,Příloha odst.VII

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Stavba: „Oprava silnice II/408 Hrádek - průtah“

Zasažení osob při manipulaci s břemenem	044	Zpracovat systém bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu a jeřábnických pracích.	Vyhláška č. 19/1979 Sb., CSN ISO 12840-1
	045	Se systémem bezpečné práce musí být řádně seznámeny všechny zúčastněné subjekty na staveništi	Vyhláška č. 19/1979 Sb., CSN ISO 12840-1
	046	Vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v pracovním prostoru jeřábu /ochranná pásma/	Vyhláška č. 19/1979 Sb., CSN ISO 12840-1
	047	Vyloučení vjezdu dopravních prostředků jejichž činnost nesouvisí s prováděnými pracemi a manipulacemi na staveništi.	Vyhláška č. 19/1979 Sb., CSN ISO 12840-1
Zásah stroje do podzemního vedení technické infrastruktury	048	Vytýčení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a kanalizační sítě a jejich označení. /včetně ochranných pásem/.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.II
	049	Určení rozmístění stavebních výkopů, zajištění stěn výkopů, označení výkopů.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.II
	050	Prokazatelné seznámení obsluhy strojů a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy technické infrastruktury a jejich vytýčení.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.II
Pády osob do výkopů	051	Na veřejných prostranstvích ve vzdálenosti větší než 1,5m od hrany výkopu lze zajištění výkopu provést vhodnou zábranou nebo oplocením.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odstIII
Pády osob do výkopů	052	Na staveništích, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám musí být zajištěny okraje výkopu, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje na vzdálenost menší než 1,5m	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odstIII
	053	Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odstIII
Ohrožení osob pádem do výkopu	054	Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Ručně kopané výkopy pažením při hloubce výkopu větší než 1,5m v nezastavěném území / 1,3m v zastavěném území/.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odstV
	055	Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny ochranným rámem, bezpečnostní klecí nebo jinou technickou konstrukcí.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odstV

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

Stavba: „Oprava silnice II/408 Hrádek — průtah“

	056	Nejmenší světla šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují osoby, je 0,8m.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.UI
Ohrožení osob Úraz elektrickým proudem	057	Vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti elektrických zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím včetně ochranného pásma.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.V
	058	Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být viditelně označena a podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.1 odst.II
	059	Nadzemní elektrické vedení odpojit od zdroje elektrického proudu,nebo zabránit vjezdu a dosahu dopravních prostředků a strojů do ochranného pásma.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.1 odst.II
Zasažení osob stromem Ohrožení veřejného provozu stromem	060	Před zahájením kácení musí být pracovníci seznámeni s pracovními postupy a organizací prací a určena dorozumivací komunikace v případě úrazu.	Nařízení vlády č.28/2002 Sb.,§ 2. odst.2
	061	Při kácení stromu předem vymezit ohrožený prostor a zajistit zákaz vstupu osob do ohroženého prostoru.	Nařízení vlády č.28/2002 Sb.,Příloha . odst.II - 12
	062	Kácení stromů u stavenišť a veřejných komunikací jen podle zvlášť vypracovaného technologického nebo pracovního postupu.	Nařízení vlády č.28/2002 Sb.,§ 2. odst.1
	063	Pracoviště musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňující přivolat rychlou lékařskou pomoc	Nařízení vlády č.28/2002 Sb.,§ 2. odst.3
Pády strojů a mechanismů	064	Při provozu a údržbě stroje a mechanismu obsluha zajistí stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činnostech.Dle návodu na obsluhu.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.2 odst.I
	065	Údržbu a opravy dopravních prostředků a strojů provádět na předem určených místech, kde je vyloučen pohyb ostatních osob a mechanismů.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.2 odst.I
	066	Zabezpečit stroje a mechanismy proti samovolnému pohybu po ukončení práce v souladu s návodem na používání a bezpečnostními hledisky.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.2 odst.XIV
	067	Stroj a mechanismus musí být odstaven na stanoviště, kde nezasahuje do komunikace, není ohrožena stabilita stroje, není stroj ohrožen padajícími předměty ani jinou činností prováděnou v jeho bezprostřední blízkosti.	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.2 odst.XIV

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Stavba: „Oprava silnice II/408 Hrádek - průtah“

Ohrožení osob při ražení, protlačování	068	Při ražení protlačováním musí být zpracován technologický postup práce s ohledem na návod k použití stroje.	Vyhláška č.22/1989 Sb.,§43
	069	V blízkosti hydraulických částí stroje se nesmí zdržovat nepovolané osoby, při posunu se nesmějí v jámě vykonávat jiné práce.	Vyhláška č.22/1989 Sb.,§46
Popálení osob při svařování a požár a výbuch	070	Zhotovitelé zajistí aby svařování prováděly pouze fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.XIII + vyhláška č.87/2000 Sb.
	071	Při svařování elektrickým obloukem je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.XIII + vyhláška č.87/2000 Sb.
	072	Vybavení hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování	Vyhláška č.87/2000 Sb.
	073	Při svařování elektrickým obloukem je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí a přilehlého prostoru před odlétnutím žhavých částí	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.XIII + vyhláška č.87/2000 Sb.
	074	Svářečské pracoviště se zabezpečují tak, aby nedošlo ke vzniku požárů a výbuchu	Vyhláška č.87/2000 Sb. Část třetí
	075	Tlakové lahve se umístí na pevné místo tak, aby nedošlo k ohrožení dopravními nebo přepravními prostředky nebo případným pohybem materiálu nebo k jejich samovolnému posunu	Vyhláška č.87/2000 Sb.
	076	Zlívce lze nahřívát pouze v tavných nádobách, které jsou k tomu určeny výrobcem nebo dovozcem	Vyhláška č.87/2000 Sb. Část pátá
Ohrožení osob při lepení krytin	077	Dodržování stanoveného technologického postup a návodů k používání lepidel a dalšího použitého materiálu	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.XIV
	078	V případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.XIV + NV č. 406/2004 Sb.
Ohrožení osob při zednických pracích	079	Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.X

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

Stavba: „Oprava silnice II/408 Hrádek - průtah“

	080	Zajištění zákazu vstupu na osazené prefabrikované vodorovné konstrukce do podoby než jsou zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí nebo pohybu konstrukce	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.XIV
Ohrožení osob při manipulaci s materiálem a skladování	081	Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem,přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.I
	082	Materiál musí být uložen tak, aby po celo dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.I
	083	NCHLP musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce a označeny v souladu s předpisy	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.I Zákon č. 355/2003 Sb.
Zasažení osob při betonářských pracích	084	O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.IX
	085	Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolných osob	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.I
	086	Zhotovitel zajistí ochranu fyzických osob stanovenými prostředky určenými v technologickém postupu	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.I
Zasažení osob při vrtných pracích hluk	087	Je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolných osob	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.XII
	088	Zajištění používání předepsaných OOPP a dodržování bezpečnostních přestávek	Nařízení vlády č.495/2006 Sb.,+Zákon č. 262/2006 Sb.
Ohrožení a zasažení osob při bouracích pracích	089	Je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolných osob	Nařízení vlády č.591/2006 Sb.,Příloha č.3 odst.XII
	090	Bourací práce se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu	Nařízení vlády č.495/2006 Sb.,+Zákon č. 262/2006 Sb.
	091	Bourání staveb smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem,pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou	Nařízení vlády č.495/2006 Sb.,+Zákon č. 262/2006 Sb.

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

Stavba: „Oprava silnice II/408 Hrádek - průtah“

Ohrožení osob azbestem	092	Činnost při které mohou být pracovníci ohroženi azbestem musí být předem ohlášena krajské hygienické stanici	Vyhláška č.432/2003 Sb. §5
	093	Rádné označení prostoru v němž se provádí práce s azbestem a musí do něho být zamezen přístup nepovoláným osobám	Vyhláška č.178/2001 Sb. § 19
	094	Při odstraňování staveb a částí, které obsahují azbest musí být technologické postupy upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do ovzduší	Vyhláška č.178/2001 Sb. § 21, odst.6
	095	Pro práci s azbestem se zřizují kontrolovaná pásma na staveništi	Vyhláška č.178/2001 Sb. § 21, odst.3 a §20, odst.2
Ohrožení osob při udržovacích pracích	096	Provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů	Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3 odst.XVII
	097	Provádění prací fyzickými osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze	Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3 odst.XVII
	098	Při malířských a natěračských pracích se stanoví způsob ochrany osob před škodlivinami vznikajícími odpařováním	Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3,odst.XV
	099	Při sklenářských pracích dodržovat všechny stanovené podmínky a shromažďovat skleněný odpad do nádob výhradně k tomu určených	Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3,odst.XVI
Ohrožení osob utonutím	100	Fyzické osoby musí být vybaveny vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem určeným pro ochranu před utonutím	Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3,odst.XIX
	101	Na pracovišti musí být zajištěny prostředky pro poskytnutí první pomoci při utonutí	Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3,odst.XIX
	102	Na pracovišti musí být zajištěna trvalá přítomnost fyzické osoby, která je v poskytování první pomoci prokazatelně proškolená	Nařízení vlády č.591/2006 Sb., Příloha č.3,odst.XIX
Další nebezpečí	Další nebezpečí řeší informace o rizicích jednotlivých zhotovitelů na staveništi. Povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních všech zhotovitelů na staveništi		Přílohy č.9

PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI
Stavba: „Oprava silnice 11/408 Hrádek - průtah“

