

Ks

Rozvodnice bude oceloplechového provedení s dveřmi z ocel plechu do zdi , výstražný znak . Rozvodnice 590x620x136mm.Prívod a odvody vrchem.Krytí IP 20.Nátěr barvou bílou.Rozvodnice bude napojena z rozvodnice ER-HR kabelm CYKY 5x10mm2 + olv. , který bude ukončen na hl. vypínači rozvodnice.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením vadné části od zdroje pomocí nadproudových prvků ochranné opatření pomocí proudového chrániče, pospojováním.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTE EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ					
JIRÍ PAVLŮ, KPT. JAROŠE 37, 680 01 BOSKOVICE, IČ: 155 82 647					
VEDOUcí PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL			
PAVLŮ JIRÍ	PAVLŮ JIRÍ	PAVLŮ JIRÍ			
<i>Pavlu J.</i>	<i>Pavlu J.</i>	<i>Pavlu J.</i>			
INVESTOR:	Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace			STUPEŇ:	DPS
STAVBA:	Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, Boskovice, 68011			DATUM:	12/2016
Rekonstrukce elektroinstalace ETAPA II.				MĚŘÍTKO:	1 : 100
ORISAH:	ROZVODNICE RSM 01.1			ČÍSLO VÝKRESU:	14