

Tloušťka tepelné izolace potrubí UT dle dimenze:  
Výpočet tloušťky tepelné izolace dle vyhl.193/2007 Sb.

Dimenze potrubí [DN]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
Tloušťka izolace [mm]	30	30	30	40	40	40	50	50	60	70

Vzdáleností upevnění (rozteč uložení závěsů / podpěr)

Dimenze potrubí [DN]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
Vzdálenost závěsů v m	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2

Pozn.:  
Legenda zařízení viz příloha TZ:  
Armatury do DN50 závitové, nad DN50 přírubové

LEGENDA SYMBOLŮ / LEGEND SYMBOLS:

KK ...kulový kohout na vodu PN25 / Valve

MK ...mezipřírubová uzavírací klapka na vodu PN16 / Valve

KKF ...kulový kohout na vodu s filtrem / Filtervalve

F ...filtr do potrubí / Filter

ZK ...zpětná klapka do potrubí / Reverse valve

VK ...vypouštěcí kulový kohout / bleeder

BV ...ventil vyvažovací STAD (STAF) / balance valve

č. ...oběhové čerpadlo tř.A

3ev ...trojcestný směšovací ventil / three-way mixing control valve

EV ...dvojecestný regulační ventil / control valve

TNV ...tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil / control valve

AO ...automatický odvzdušňovací ventil / automatic air-valve

VP ...ventil pojistný / safety-valve

P, T ...tlakoměr pružinový 0–6bar, teploměr dvojkový 0–120°C / Barometer, thermometer

IZ ...potrubní izolace minerální kaširovaná tl.30–80mm / Insulation piping

...označení stupačky UT

...stupačka směr zhora dolů

...stupačka směr zespodu nahoru

...pevný bod (třmen kotevní)

P.B.

## - 0049 - SCHÉMA PŘIPOJENÍ VZT 16.1

