



Rozvodnice ER

Rozvodnice bude OCELOPLECHOVÉHO provedení s dveřmi z ocel plechu do zdi , výstražný znak . Rozvodnice 600x600x250mm . Přívod a odvody spodem.Krytí IP43/20. Nátěr barvou bílou.Rozvodnice bude napojena ze skříně SR 5 č. 500631 kabelm CYKY 4x16mm2 , který bude ukončen na hl. jističi rozvodnice.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením vadné části od zdroje pomocí nadproudových prvků ochranné opatření pomocí proudového chrániče , pospojováním.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+PEN , AC 400V , TN-C

VYPRACOVAL		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PŘÍMÝ ZPRACOVATEL		
Pavlů Jiří 		ING. ARCH. MARIE ŠKVARILOVÁ	Pavlů Jiří 	<b>PAVLŮ JIŘÍ</b> <i>Projekce el. zařízení a hromosvodů</i> <i>Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice</i> tel.: 602 581 166 fax: 516 454077 E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647		
INVESTOR	JIHOMORAVSKÉ DĚTSKÉ LÉČEBNY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Č.P. 12, 679 62 KŘETÍN					
STAVBA	PŘÍSTAVBA DL POHYBOVÝCH PORUCH BOSKOVICE - II. ETAPA			STUP. PROJEKT. DOKUMENTACE	DPS	
OBJEKT	SO 01 - UBYTOVACÍ JEDNOTKA SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY			DATUM	17.5.2016	
				POČET F A4	2	
ČÁST	D.1.4.F - SILNOPROUD			Č.ZAKÁZKY	03/2016	
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
VÝKRES	ROZVODNICE ER			-	5	