



Rozvodnice HR

Rozvodnice oceloplechového provedení s dveřmi z ocel plechu do zdi , výstražný znak .  
Přívod a odvody spodem. Krytí IP 43/20.Nátěr barvou bílou.Rozvodnice bude napojena z rozvodnice  
ER kabelm CYKY 4x16mm2 , který bude ukončen na hl. vypínači rozvodnice.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením vadné části od zdroje  
pomocí nadproudových prvků ochranné opatření pomocí proudového chrániče , pospojováním.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC 400V , TN-C-S

VYPRACOVAL		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PŘÍMÝ ZPRACOVATEL	
Pavlů Jiří		ING. ARCH. MARIE ŠKVAŘILOVÁ	Pavlů Jiří	<b>PAVLŮ JIŘÍ</b> Projekce el. zařízení a hromosvodů Kpt.Jaroše 37, 680 01 Boskovice tel.: 602 581 166 fax: 516 454077 E-mail: jpavlu@tiscali.cz IČO: 15582647	
INVESTOR	JIHOMORAVSKÉ DĚTSKÉ LÉČEBNY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Č.P. 12, 679 62 KŘETÍN				
STAVBA	PŘÍSTAVBA DL POHYBOVÝCH PORUCH BOSKOVICE - II. ETAPA			STUP. PROJEKT. DOKUMENTACE	DPS
OBJEKT	SO 01 - UBYTOVACÍ JEDNOTKA SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY			DATUM	17.5.2016
				POČET F A4	6
ČÁST	D.1.4.F - SILNOPROUD			Č.ZAKÁZKY	03/2016
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU PARÉ
VÝKRES	ROZVODNICE HR			-	6