

**Věc: Zadávací řízení - „Rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa“ – dodatečné informace**

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona, pod názvem „**Rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa**“, zadavatel obdržel dotazy. Na tyto dotazy odpovídá takto:

**Dotaz:**

V souboru "Gymnázium Boskovice etapa II. EL. SLP - VÝKAZ VÝMĚR.xls" na listu "zvonky", položka "školní zvonky" - prosím o podrobnější specifikaci (napájecí napětí, kompatibilita se stávajícím řešením apod.). Zvonků existuje více druhů v závislosti na stávajícím řešení. Uveďte také prosím výrobce stávajícího řešení školních zvonků.

**Odpověď**

Zadavatel sděluje, že v budově gymnázia je nainstalován systém firmy ELEKON, s.r.o. Typ zvonku dle PD AP - Zvonek - CSA 24.

**Dotaz:**

V souboru "Gymnázium Boskovice etapa II. EL. SLP - VÝKAZ VÝMĚR.xls" na listu "SK", položka č.22 " Anténa 27dBm s integrovaným WiFi 802.11 b/g/n, až 300Mbps, 2.4GHZ, funkce AP/Hotspot, 1x LAN, PoE kompatibilní se stávajícím zařízením" - prosím o přesnou specifikaci (typ a výrobce) stávajícího zařízení, se kterým má být dodržena kompatibilita.

**Odpověď**

Zadavatel sděluje, že SLP se jedná o zařízení AP - Ubiquiti UniFi AP Long Range, 27dBm.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností