



D- projekt
Ing. Jan Pracný
Výholec 23
624 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM046376/2013-203/FI	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 9.10.2013

III/4199 Milešovice, most ev.č.4199-2

(k.ú. Milešovice; ORP Slavkov u Brna, kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-03)

Charakteristika akce:

Jedná se o PDPS zpracovanou firmou D-projekt- Ing. Pracný v 08/2013, která řeší celkovou rekonstrukci mostu na silnici III/4199 přes Milešovický potok (správce Lesy ČR,s.p.), do něhož těsně před mostem ústí bezejmenná vodoteč (PB přítok – IDVT 102 08250 – správce Povodí Moravy, s.p.) Investorem akce je SÚS JmK.

V rámci rekonstrukce bude stávající most odstraněn a na jeho místě postaven nový. Most:: ŽB rozpěrákový rám, jednopolový, šikmý, založení hlubinné, světlost 8,4m, délka mostu 11,024m, celk.šířka 8,504m. Most převede Q100 (219,726 m n.m). s rezervou. 0,5m, zahrnut vliv DVT. Úprava koryta pod mostem (pročištění a zpevnění kamennou dlažbou do betonu) je řešena samostatným objektem (SO 301). Během stavby bude doprava vedena po provizorní komunikaci s provizorním zatrubněním Milešovického potoka.

Odvodnění pomocí oboustranných otevřených příkopů, pro převedení levostranného příkopu bude zřízen propustek DN800 v délce 12m ústící do koryta potoka.

Součástí PD je hydrotechnický výpočet na základě hydrologických dat zahrnující vliv drobného vodního toku (DVT) ústícího před mostem do Milešovického potoka.

Přímým správcem Milešovického potoka jsou Lesy ČR,s.p.), přímým správcem bezejmenné vodoteče (PB přítok – IDVT 102 08250) je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Brno.

Souřadnice mostu neuvedeny.

Vyjádření správce povodí a správce drobného vodního toku (DVT - IDVT 102 08250)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí Dyje. Uvedený záměr je tedy možný.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Správci DVT (PM,s.p.- provoz Brno – Ing.Štol - provozbrno@pmo.cz, tel.543423441) bude oznámeno zahájení a ukončení prací.
2. V průběhu stavebních prací nedojde k dotčení DVT, v opačném případě bude tento zásah projednán s jeho přímým správcem.

-
3. Provádění prací i stavba samotná nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 4. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.

Upozorňujeme:

1. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70880013, DIČ:CZ70880013



Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: provoz Brno