



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

Správa a údržba silnic JmK, p.o.k.

Žerotínovo náměstí 449/3
60200 Brno

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:
2016-02600/20162117/TÚ/so

Vyřizuje:
Karel Soldán
k.soldan@vakvyskov.cz

Vyškov dne:
29. 8. 2016

Věc: Vyjádření k PD (stupeň – stavební povolení) na akci „II/379 Vyškov – průtah (ul. Purkyňova)“

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „II/379 Vyškov – průtah (ul. Purkyňova)“ řeší předpokládanou realizaci opravy vozovky komunikace na ul. Purkyňova ve městě Vyškov.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 101 silnice II/379 úsek I

SO 102 silnice II/379 úsek II

Odvodnění je předpokládáno využitím stávajících uličních vpustí, které budou pročištěny.

S realizací stavby souhlasíme.


Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov a.s. je realizace předmětné stavby možná. Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma těchto zařízení je realizace předmětné stavby možná. Sdělujeme, že:
 - a) vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Vyškov v lokalitě stavby je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - b) dešťová kanalizace ve městě Vyškov v lokalitě je v majetku Města Vyškov. Dešťová kanalizace není v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - c) vodovodní a kanalizační přípojky jsou v majetku majitelů jednotlivých připojených nemovitostí. Průběh vodovodních a kanalizačních přípojek nemá společnost VaK Vyškov, a.s. v evidenci.
 - d) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
 - e) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodními a kanalizačními přípojkami a objekty na vodovodních a kanalizačních přípojkách v soukromém majetku.
 - f) budou dotčeny povrchové znaky, zákopové soupravy, vstupy do revizních šachet na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
3. Z hlediska zájmů společnosti VaK Vyškov, a.s.:
 - a) s ohledem na stáří a technický stav stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu na ul. Purkyňova společnost VaK Vyškov, a.s. předpokládá provedení jejich opravy – výměny. Realizaci těchto akcí bude možno zařadit do plánu oprav infrastruktury společnosti VaK Vyškov, a.s. nejdříve na rok 2017.
 - b) doporučujeme termín realizace opravy vozovky koordinovat s termínem dokončení opravy a výměny vodovodních a kanalizačních řadů realizovaných společností VaK Vyškov, a.s.

4. S realizací opravy vozovky souhlasíme s tím, že:
- a) musí být zachováno min. krytí vodovodního potrubí, tj. min. 1,2 m nad vodovodním potrubím pod upraveným terénem
 - b) k napojení přípojek uličních vpustí, bude v plné míře využito stávajících odboček z kanalizace pro veřejnou potřebu, na které jsou napojeny stávající uliční vpusti. Doporučujeme provést pročištění a monitoring technického stavu přípojek uličních vpustí.
 - c) umístění uličních vpustí nesmí být přímo nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a jejich přípojkami a nesmí být blíže jak 1,0 m od půdorysu vnějšího líce vodovodního potrubí.
 - d) při dotčení povrchových znaků na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu a vodovodních a kanalizačních přípojkách (tj. šoupákové a hydrantové poklopy, kanalizační poklopy, atd.) provést pozdvížení či snížení dotčených povrchových znaků, úpravu zákopových souprav, úpravu vstupních objektů revizních šachet na kanalizaci na novou niveletu terénu a to ve spolupráci s provozními středisky společnosti VaK Vyškov, a.s. (vodovod – stř. 01, p. Grmela, tel.: 517324938, email: grmela@vakvyskov.cz a kanalizace – stř. 02, p. Valouch, tel.: 517346021, email: valouch@vakvyskov.cz). O úpravě vstupních objektů revizních šachet, osazení dotčených povrchových znaků včetně úpravy zákopových souprav a jejich převzetí po dokončení stavby bude pracovníkem provozního střediska společnosti VaK Vyškov, a.s. (stř. 01, stř. 02) proveden zápis. Náklady hradí investor stavby.
 - e) kanalizační poklopy, poklopy uzávěrů a ostatních armatur na vodárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů vody na odběrném vodovodním zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
5. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a vodovodními a kanalizačními přípojkami v soukromém majetku dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí, objektů a povrchových znaků a zákopových souprav těchto zařízení.
6. Zákres stávajících inž. sítí a objektů v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze orientační. Z tohoto důvodu je **nutno min. 7 dní před zahájením stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:**
- a) vytýčení vodovodních řadů (stř. 01, p. Grmela, tel.: 517324938, email: grmela@vakvyskov.cz)
 - b) vytýčení kanalizačních řadů (stř. 02 – ČOV, p. Valouch tel.: 517346021, email: valouch@vakvyskov.cz)
- Polohu (průběh) stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek v trase stavby musí určit jejich majitelé, tj. vlastníci připojených nemovitostí či pozemků v trase stavby.
7. Toto stanovisko slouží pro účely povolení stavby vydaného příslušným stavebním úřadem.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.

S pozdravem


VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. 17
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13
Ing. Oldřich Novoměstský
vedoucí technického úseku