



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
„II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, I. ET. TIŠNOV – DRÁSOV“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581**, Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „II/379 TIŠNOV – DRÁSOV, I. ET. TIŠNOV – DRÁSOV“.

Dotaz uchazeče č. 1:

K objektu SO 205.1.1 – lávka se ve VV nachází:

18	42417C	MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 460 2x podélník profil I300 5x příčník profil I80 zavětrování v krajních polích 50kg včetně nátěru PKO	T	1,064	0,00	0,00
----	--------	---	---	-------	------	------

23	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ navazuje na silniční zábradlí kotvené do opěrné zdi včetně nátěru PKO	M	28,000	0,00	0,00
----	--------	---	---	--------	------	------

Dotaz 1a) Je možno ocel S460 nahradit ocelí S355, dostupnost nosníků v této jakosti je nulová (musí se válcovat na zakázku v objemu nad 30t)?

Dotaz 1b) Je požadovaná konkrétní skladba nátěrového systému nosné ocelové konstrukce nebo je možno volit libovolný systém pro korozní prostředí C3?

Dotaz 1c) Je požadováno žárové zinkování u konstrukce zábradlí?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Odpověď 1a)

Opraveno v soupisu prací, u SO 205.1.1A Lávka nahrazena položka 42417C MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 460 položkou 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355. Opravený soupis prací je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď 1b)

Je předepsán ochranný povlak pro stupeň korozivní agresivity C4+K1.

Odpověď 1c)

Ochranný povlak je navržen dle TKP19.B v alternativě 2 – I C, I PS+I speciál (bez žárového zinkování). Lze použít povlak I A + I speciál (se žárovým zinkováním)

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Mgr. Petr Lysek
Právník - veřejné zakázky
Mobil: +420 733 745 145
E-mail: lysek@viaconsult.cz



VIA Consult a.s.
Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec
Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno