



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele:	682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel:	+420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail:	seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS:	CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě nemocných“ (dále také zakázka).

označené

VZD/01/17

Jedná se o tyto dodatečné informace:

Otázka č. 01/1:

Žádáme o sdělení minimálně 2 výrobců, tak aby bylo učiněno požadavkům zákona o veřejných zakázkách o tzn. diskriminaci výrobců v technických zadání VŘ. Jedná se Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. V případě splnění jednoho dodavatele – výrobce, by muselo být využito statutu JŘBÚ dle tohoto zákony Hlavy V - § 63 - bodu 3, odstavce b.

Existuje pouze jeden výrobce lepidel a armovacích stěrek s uhlíkovými vlákny, zároveň pouze tento jeden výrobce má omítku splňující požadované parametry, zejména difuze vodních par: $\mu = < 5$ a uhlíkové vlákna.

Odpověď: č. 01/1

Zadavatel tímto upřesňuje požadavky na ETICS

Mechanická odolnost (celá plocha včetně soklu):

- systém ETICS musí vykazovat mechanickou odolnost min 30J a odolnost proti krupobití kategorie HW4,
- na armování musí být použit minerální armovací tmel s výztužnými vlákny o parametru koeficientu faktoru difuzního odporu $\mu \leq 35$,
- jako izolant musí být použity minerální desky s podélným vláknem

Omítky:

- S výztužnými vlákny s ochranou proti řasám a plísním formou fotokatalýzy, nasákavost W3-0,04kg/m², difuze vodních par V1.

Nabídka na předmětnou zakázku musí splňovat Výše uvedené požadavky zadavatele. V případě, že tyto požadavky jsou v rozporu s jinou částí zadávacích podmínek musí dodavatelé zpracovat nabídku tak aby byly splněny požadavky výše uvedené.

Otázka č. 01/2:

Dále žádáme bližší specifikaci klempířských prvků - ve výkazu výměr je uvedeno PZ lakovaný plech - máme rozumět standartní tl. 0,5, resp. 0,55 mm?

Odpověď: č. 01/2

Ano, minimální tloušťka plechu je definovaná 0,5 mm

Otázka č. 01/3

V technické zprávě je uvedeno oplechování atiky z lakovaného pozinkovného plechu tl. 0,6 mm - nestandardní tl. - máme rozumět tl. 0,63 mm?

Odpověď: č. 01/3

Ano, minimální tloušťka plechu je definovaná 0,63 mm pro oplechování atiky.



Informace č. 01/7:

Změna termínu pro podání nabídek a termínu otevírání obálek

- Vzhledem k termínu vyřízení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 98 zákona, prodloužit lhůtu pro podání nabídek a změnit termín pro otevírání obálek.
- Zadavatel tímto ruší ustanovení Výzvy k podání nabídek uvedené v čl. 4 a článku č. 19. **Lhůta a místo pro podání nabídek a č. 20. Otevírání obálek** uvedených v zadávací dokumentaci a nahrazuje je tímto novým zněním:

1. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: **Datum: 10.8.2017** **Hodina: 11:00 h.**

Adresa pro podání nabídek: sídlo zadavatele, sekretariát ředitele

Účastník zadávacího řízení podá nabídku v souladu s § 107 zákona. Nabídku může účastník zadávacího řízení doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin v sídle zadavatele, na sekretariátu ředitele, kontaktní osobě pro příjem nabídek. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou účastníka zadávacího řízení.

2. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek se uskuteční v termínu: Datum: 10.8.2017 Hodina: 11:05 h.. na adrese sídla zadavatele v kanceláři ředitele.

Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna osoba za účastníka, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena). A dále další osoby, za zadavatele.

Ve Vyškově 28.7.2017

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.