



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ: 00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele: 682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený: Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel: +420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail: seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

**„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02 - D2+D3 Budova Lékárny
a Radiodiagnostické oddělení“ (dále také zakázka).**

označené

VZD/01/17

Informace č.01/1

Zadavatel tímto upřesňuje požadavky na ETICS

Mechanická odolnost (celá plocha včetně soklu):

- systém ETICS musí vykazovat mechanickou odolnost min 30J a odolnost proti krupobití kategorie HW4,
- na armování musí být použit minerální armovací tmel s výztužnými vlákny o parametru koeficientu faktoru difuzního odporu $\mu \leq 35$,
- jako izolant musí být použity minerální desky s podélným vláknem

Omítka:

- S výztužnými vlákny s ochranou proti řasám a plísním formou fotokatalýzy, nasákavost W3-0,04kg/m2, difuze vodních par V1.

Nabídka na předmětnou zakázku musí splňovat Výše uvedené požadavky zadavatele. V případě, že tyto požadavky jsou v rozporu s jinou částí zadávacích podmínek musí dodavatelé zpracovat nabídku tak aby byly splněny požadavky výše uvedené.

Otázka č. 01/2:

Dále žádáme bližší specifikaci klempířských prvků - ve výkazu výměr je uvedeno PZ lakovaný plech - máme rozumět standartní tl. 0,5, resp. 0,55 mm?

Odpověď: č. 01/2

Ano, minimální tloušťka plechu je definovaná 0,5 mm

Otázka č. 01/3

V technické zprávě je uvedeno oplechování atiky z lakovaného pozinkovného plechu tl. 0,6 mm - nestandardní tl. - máme rozumět tl. 0,63 mm?

Odpověď: č. 01/3

Ano, minimální tloušťka plechu je definovaná 0,63 mm pro oplechování atiky.

Otázka č. 01/4

Prosíme o doplnění vyjádření dotčených orgánů a stavební povolení či případně jiný dokument.

Odpověď: č. 01/4

Dle stanoviska příslušného stavebního úřadu stavba nevyžaduje pro realizaci žádné opatření stavebního úřadu, viz. příloha

Otázka č. 01/5

V zadávací dokumentaci zadavatel uvádí požadavek na doložení technické specifikace do cenové nabídky pro vnější výplně otvorů a kontaktní zateplovací systém. Prosíme o vyjasnění, jaké druhy certifikátů event., které technické parametry mají být doloženy jako součást cenové nabídky.



Vzhledem ke skutečnosti, že v projektové dokumentaci je předepsáno velké množství těchto parametrů a případné vynechání některého z nich by mohlo vést k našemu vyloučení ze soutěže pro nesplnění technických podmínek, žádáme o zveřejnění přehledného seznamu posuzovaných parametrů například knihou specifikací nebo přehlednou tabulkou. Zadavatel má právo podle § 45 zákona 134/2016 Sb. požadovat předložení dokladů, musí však být přesně specifikováno jaké doklady, jakým způsobem. Neurčení minimálně výše uvedených minimálních technických parametrů, předepsaných k doložení, může vést k zmatečnému výběrovému řízení s následnými odvoláními nebo dokonce až k odebrání dotace z titulu nedodržení kvalitativních požadavků díla z hlediska Českých zákonů a norem platných v době provádění díla. Podle výše uvedených dotazů a jejich uveřejnění podle zákona. Tímto bude zajištěna větší transparentnost této veřejné soutěže s vyloučením diskriminace uchazečů. Rovněž žádáme o stanovení skutečnosti, zda mají být podklady doloženy v rámci nabídky účastníka nebo až před podpisem smlouvy.

Odpověď č. 01/5

Zadavatel zpracoval specifikaci požadovaných certifikátů, které musí účastník předložit v nabídce viz příloha.

Parametry, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a zadavatel je nezařadil do požadovaných certifikátů předloží účastník v nabídce takto:

Plastové výrobky.

Plastový systém s minimálním počtem 5 komor v rámu, 5komor v křídle, Stavební výška rámu otvorových výplní, bez použití rozšiřovacích profilů, Stavební hloubka rámu otvorových výplní, Stavební hloubka křídla otvorových výplní, Výztuž rámu otvorových výplní, Výztuž křídel otvorových výplní – okótovaným řezem navržené otvorové výplně s vyznačením požadovaných parametrů.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, budou vybaveny kováním v souladu s ČSN EN 179, které umožňuje otevření uzamčených dveří zevnitř prostým stisknutím kliky (bez použití klíče a odemčení) nebo budou vybaveny kováním, splňující ČSN EN 1125 (horizontální madlo na obou křídlech přes celou šířku křídel, uvolnění dveří zevnitř musí nastat v době kratší než 1 s tlakem shora dolů nebo horizontálně ve směru úniku kdekoli na madlo, bez použití klíče nebo jiného podobného předmětu) a opatřeny štítkem CE dle ČSN EN 14351, prokazujícím identifikaci daného výrobku jako celku, včetně specifikace technické třídy dle vhodnosti použití dle ČSN EN 14351 (TZA.1, T-E.2) – CE štítkem a POV.

Provedení kování – celoobvodové kování, Provedení otvorových výplní – křídla otevíravá, sklopná s mikroventilací nebo šterbinovým větráním Výměna vzduchu podle vyhlášky 268/2009 Sb. v platném znění,

Použití dorazového nebo středového těsnění u všech otvorových výplní, Nepřerušené těsnění funkční spáry okna – technickým listem, technickou zprávou s popisem navrženého řešení.

Provedení kování – celoobvodové kování, Provedení otvorových výplní – křídla otevíravá, sklopná s mikroventilací nebo šterbinovým větráním Výměna vzduchu podle vyhlášky 268/2009 Sb. v platném znění,

Použití dorazového nebo středového těsnění u všech otvorových výplní, Nepřerušené těsnění funkční spáry okna – technickým listem, technickou zprávou s popisem navrženého řešení.

Hliníkové výrobky.

Hliníkový systém s minimálním počtem 3 komor v rámu, 3komor v křídle, minimálně tříkomorový profil pro přerušení tepelného mostu, Stavební výška rámu otvorových výplní, bez použití rozšiřovacích profilů, Stavební hloubka rámu otvorových výplní, Stavební hloubka křídla otvorových výplní, Použití dorazového nebo středového těsnění u všech otvorových výplní – okótovaným řezem navržené otvorové výplně s vyznačením požadovaných parametrů.



Otázka č. 01/6

Soupis prací a dodávek obsahuje položku č. 31 (viz níže), která odkazuje na položku „Q“ ve výkresu SO.02_15 a 16 avšak v příložených pohledech není zřejmé, o kolik metrů prodloužení se jedná, či jaký druh chráničky má být použit apod. Prosím o bližší specifikování dané položky.

31	95_Ar_017_Q	Prodloužení vedení NN a sdělovacích kabelů, odstranění nefunkčních, vč. chrániček do KZS, kompletně dle PD - č.v. SO.02_15, 16 - poznámka Q	sada	1,00000		0,00
----	-------------	---	------	---------	--	------

Odpověď č. 01/6

Jedná se o převěs kabeláže. Je nutné mít mechanické spojení mít mimo zateplení a chránička min průměru 40 mm je přes tloušťku zateplení – 1bm, tak aby při případné obnově kabeláže nebyla narušen kontaktní zateplovací systém. Viz příložené foto. Doporučuji prohlídku místa plnění.

Otázka č. 01/7

V soupisu prací a dodávek jsou u položek č. 6 a 7 vyžadovány minerální vaty s kolmým vláknem = lamela. Avšak v projektu o lamele není žádná zmínka, prosím tedy o vyjasnění, zdali je nutností použít minerální vatu s kolmým vláknem či se mají uvažovat běžné desky s podélným vláknem (vhodnější na nerovnější povrch).

		622 31-3 Zateplení fasády nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Kontaktní nátěr a povrchová úprava omítkou podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.				
6	622311735RV1	... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	81,54069		0,00
7	622311736RT3	... , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítko, 3,2 kg/m2	m2	563,87814		0,00

Odpověď č. 01/7

Je nutné použít vatu s vlákny podélně orientovanými za dodržení předepsaných technických parametrů.

Otázka č. 01/8

Zadávací dokumentace uvádí: „Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena Smlouva, bankovní záruku za provedení předmětu plnění veřejné zakázky ve výši 300.000,- Kč, a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění veřejné zakázky a sankčních ustanovení.“ zatímco v příloze č. 2 ZD – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo uvádí V ČÁSTI 14.1.1.: „Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina“) ve výši 500.000,- Kč platnou min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětného díla. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.“ Prosíme o vyjasnění daného rozporu.

Odpověď č. 01/8

Zadavatel tímto upřesňuje znění článku 14.1.1 přílohy č. 2 Obchodní podmínky takto:



14.1.1 Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina“) ve výši 300.000,- Kč platnou min. 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětného díla. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.

Účastník v tomto smyslu upraví návrh smlouvy o dílo předkládaný v nabídce

Informace č. 01/9:

Zadavatel zjistil v kvalifikační dokumentaci písařskou chybu a z tohoto důvodu ruší ustanovení čl. 6 EKONOMICKÁ KVALIFIKACE a nahrazuje ho tímto novým zněním:

6. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

Dodavatel prokáže splnění podmínky dosažení celkového ročního obrátu dodavatele v minimální výši **10 mil. Kč za 3** bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obrátu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokáže obrát výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

Informace č. 01/10:

Změna termínu pro podání nabídek a termínu otevírání obálek

- Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek, rozhodl se v souladu s ustanovením § 99 zákona, prodloužit lhůtu pro podání nabídek a změnit termín pro otevírání obálek.
- Zadavatel tímto ruší ustanovení Výzvy k podání nabídek uvedené v čl. 4 a články č. 19. **Lhůta a místo pro podání nabídek a č. 20. Otevírání obálek** uvedených v zadávací dokumentaci a nahrazuje je tímto novým zněním:

19 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 22.8.2017 Hodina: 11:00 h.

Adresa pro podání nabídek: sídlo zadavatele, sekretariát ředitele

Účastník zadávacího řízení podá nabídku v souladu s § 107 zákona. Nabídku může účastník zadávacího řízení doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin v sídle zadavatele, na sekretariátu ředitele, kontaktní osobě pro příjem nabídek. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou účastníka zadávacího řízení.

20 OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek se uskuteční v termínu: Datum: 22.8.2017 Hodina: 11:05 h.. na adrese sídla zadavatele v kanceláři ředitele.

Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna osoba za účastníka, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena). A dále další osoby, za zadavatele.

Přílohy:

- Stanovisko stavebního úřadu
- Specifikace požadovaných certifikátů
- fotodokumentace

Ve Vyškově 31.7.2017

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.

Specifikace požadovaných certifikátů

Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02 - D2+D3 Budova Lékárny a Radiodiagnostické oddělení

Popis		Způsob prokázání	Výrobce/výrobek/předložený certifikát (doplň dodavatel)
Kontaktní zateplovací systém	Kompletní zateplovací systém	Evropské technické schválení ETAG 004 - ETA, POV	
	Kompletní zateplovací systém	Technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS	
	Kompletní zateplovací systém	Cerifikace podle ETAG 004 - index šíření plamene po povrchu is = 0,00 mm/min	
	Kompletní zateplovací systém	Osvědčení dodavatele pro provádění vnějšího KZS ETICS	
	Zateplovací systém bude vykazovat zvýšenou mechanickou odolnost 20J, odolnost proti krupobití HW 4	Mechanická odolnost proti nárazu - certifikát z nezávislé zkušebny	
	Tmel na lepení izolantu	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Minerální armovací tmel s výztužnými vlákny na stěrkování izolantu plochy, prodyšnost pro vodní páry $\mu \leq 35$	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Hydrofobní nátěr na soklovou část - silikonový difúzní - hydrofobní transparentní nátěr, odolný proti alkáliím, mrazu a solím	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Izolant - XPS/ Perimetr	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Výztužná síťovina	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	

Kontaktní zateplovací systém	Kotevní technika	Evropské technické schválení (ETAG 014 s kategorií A,B,C,D,E), technický list výrobku	
	Omítka - S výztužnými vlákny s ochranou proti řasám a plísním formou fotokatalýzy, nasákavost W3- 0,04kg/m2, difuze vodních par V1.	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
Výplně otvorů - plastové výrobky	Zdravotní nezávadnost	Certifikát notifikované osoby	
	Součinitel prostupu tepla rámu plastových otvorových výpní Uf - doložit certifikátem - $U_f \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Certifikát notifikované osoby	
	Provedení podkladového profilu – min 5 komor, spoj s rámem okna vytěsněn izolantem např. komprimační páskou. Z důvodu ošetření tepelného mostu v rizikové parapetní rovině zvýšen požadavek na součinitel prostupu tepla Upp - doložit certifikátem. - $U_{pp} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	Certifikát notifikované osoby	
	Zasklení otvorových výplní skly složenými ze tří (dvou) tabulí a s dvěma (jednou) komorami vyplněnými inertními plyny, zasklení dveří bude provedeno jako bezpečnostní, třída odolnosti P1A - Ug - doložit certifikátem. - $U_g \leq 0,54 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo takové aby vyhovělo požadavku na $U_w \leq 0,94$	Certifikát notifikované osoby	
Výplně otvorů z Al profilů	Zdravotní nezávadnost	Certifikát notifikované osoby	
	Součinitel prostupu tepla rámu Uf - doložit certifikátem. - $U_f \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Certifikát notifikované osoby	
	Součinitel prostupu tepla rámu v oblasti prahu dveří - doložit certifikátem. - $U_{pp} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	Certifikát notifikované osoby	
	Zasklení otvorových výplní bezpečnostními skly složenými ze tří (dvou) tabulí a s dvěma (jednou) komorami vyplněnými inertními plyny - Ug - doložit certifikátem. $U_g \leq 0,54 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo takové aby vyhovělo požadavku na $U_w \leq 0,94$		

Účastník vyplní tabulku a do v nabídce předloží výše požadované certifikáty.

SPISOVÁ ZN.: **MV21700/2017/SÚ/Km**
Č.J.: **MV 25758/2017**
VYŘIZUJE: **Ing. Miloslav Kramář**
TEL.: **517 301 260**
E-MAIL: **m.kramar@meuvyskov.cz**
DATUM: **10.4.2017**



Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, IČO 00839205, Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1

Věc: Stanovisko stavebního úřadu

Stavební úřad MěÚ Vyškov na základě Vaší žádosti ze dne 22.3.2017 sděluje, že dle našeho názoru stavba (její změna):

"Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02-D2+D3 Budova lékárny a Radiodiagnostické oddělení"

Vyškov, Nosálovice č.p. 235, Purkyňova 36
parc. č. 3323/20 v katastrálním území Vyškov

- Zateplení obálky budovy
- Výměna výplní otvorů

nevyžaduje

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) pro realizaci žádné opatření stavebního úřadu.

Upozorňujeme však na skutečnost, že stavebník je plně zodpovědný za správnost provedení uvedených stavebních úprav, splnění podmínek vlastníka stavby a dotčeného pozemku, (u zateplení stavby projednání přesahu zateplení nad cizí pozemek s jeho vlastníkem – doporučujeme písemnou smlouvu), splnění požadavků dotčených orgánů a správců sítí, včetně zajištění zařízení staveniště, zabezpečení všech inženýrských sítí v okolí stavby proti jejich narušení či poškození, zabezpečení staveniště, záborů veřejného prostranství atd. Po dokončení stavby je povinností stavebníka provést všechny předepsané zkoušky a revize.

Ing. Miloslav Kramář v. r.
vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Denisa Benová

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, IDDS: 8myk6pn
sídlo: Purkyňova č.p. 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov 1

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **96809016-50831-170518104335**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 458699923 byla systémem přenesena dne 10.04.2017 v 14:33:05. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 18.05.2017 v 10:43:42. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1F 15 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **21.04.2017 10:07:56**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 55**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Vyškov

Adresa: Masarykovo náměstí 108/1, 68201 Vyškov, CZ

ID datové schránky: wc6bqdy

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.05.2017 v 10:43:50. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 18.05.2017 09:29:04. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1F 7D 73**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Denisa Benová, Referent, CzechPoint, 0243, Město Vyškov [IČ 00292427]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 18.05.2017 v 10:43:50. Údaje o časovém razítku: datum a čas **10.04.2017 14:23:24**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 51**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: Město Vyškov

Pracoviště: Město Vyškov

Ve Vyškově dne 18.05.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Šárka Ambrožová

Otisk úředního razítka:



96809016-50831-170518104335

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

