



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 04

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace		
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH		
Sídlo zadavatele:	682 01 Vyškov, Purkyňova 36	CZ	
Zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou	ředitelkou nemocnice	
Tel:	+420 517 315 100	Fax:	+420 517 315 118
e-mail:	seidlova@nemvy.cz		
Kód NUTS:	CZ 064		
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889		

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě nemocných“ (dále také zakázka).

označené

VZD/04/17

Jedná se o tyto informace:

Otázka č. 04/1:

Dle výrobců zateplovacích systému je požadavek na mechanickou odolnost min. 30J splnitelný pouze jedním výrobcem. Existují výrobci, kteří mají tuto certifikaci, ale pouze pro polystyrén. Tato stavba má být ale realizována izolantem z minerálních desek s kolmým vláken.

Odpověď: č. 04/1


Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty, kdy je zadavatel povinen nejpozději před podáním nabídek zveřejnit Vysvětlení zadávací dokumentace. Tato lhůta činí čtyři pracovní dny.

Při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace č.1 na předmětnou zakázku postupoval zadavatel tak aby účastník mohl využít při zpracování nabídky více výrobců stavebních materiálů. Uváděný parametr dle zjištění zadavatele nabízí více výrobců ETICS. Uváděný parametr nemá jednoznačnou souvislost s použitým izolantem. Upozorňujeme, že zadavatel stanovil izolant minerální desky s podélným vláknem.

Otázka č. 04/2

Na základě zásad organizace výstavby a přiloženého výkresu zařízení staveniště jsme zjistili, že část pro skladování materiálu (780m²) je pozemkem pana Ing. Jindřicha Vrtílka (pozemek č. 3365/23). Žádáme vysvětlení, zda je potřeba hradit zábor za tuto využívanou plochu.

SKLADOVACÍ PLOCHA NA PARCELI 3365/23





Odpověď: č. 04/2

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty, kdy je zadavatel povinen nejpozději před podáním nabídek zveřejnit Vysvětlení zadávací dokumentace. Tato lhůta činí čtyři pracovní dny.

Zábor za užívanou plochu není součástí zadávací dokumentace tedy i nabídky na tuto předmětnou zakázku.

Otázka č. 04/3

Reaguji na vysvětlení zadávací dokumentace č.03, která byla uveřejněna dne 4.8.2017 v 20:16. V odpovědi č.03/1 je uvedeno, že byla provedena REVIZE specifikace požadovaných certifikátů, která tvoří přílohu tohoto dokumentu, ale v příloze nic takového není uvedeno ani doloženo. Prosíme o doložení. Na základě revize specifikace a její prodloužení s doložením ze strany zadavatele, dále změnu soupisu práci s výkazem výměr, prosíme o prodloužení termínu pro podání nabídek.

Odpověď č. 04/3

Zadavatel nepřiložil v dodatečné informaci č. 03 dokument „Specifikace požadovaných certifikátů – REVIZE“. Zadavatel tak činí nyní.

Otázka č. 04/4

Na základě „vysvětlení zadávací dokumentace č. 03“ Vás žádáme o doplnění re-vizovaného soupisu specifikací certifikátů, které zadavatel požaduje. V rámci dotazu č. 03/1 zadavatel uvádí: „Zadavatel provedl REVIZI Specifikace požadovaných certifikátů, která tvoří přílohu tohoto dokumentu...“, avšak ve vysvětlení tento dokument není uveden a předešlý není v editovatelné formě. Víme, že dotazování již není možné, avšak jedná se o velice podstatný dokument cenové nabídky a proto posíláme žádost o provedení nápravy.

Odpověď č. 04/4

Zadavatel nepřiložil v dodatečné informaci č. 03 dokument „Specifikace požadovaných certifikátů – REVIZE“. Zadavatel tak činí nyní i v editovatelné formě.

Informace č. 04/5:

Změna termínu pro podání nabídek a termínu otevírání obálek

- Vzhledem k termínu vyřízení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl v souladu s ustanovením § 98 zákona, prodloužit lhůtu pro podání nabídek a změnit termín pro otevírání obálek.
- Zadavatel tímto ruší ustanovení Výzvy k podání nabídek uvedené v čl. 4 a články č. 19. **Lhůta a místo pro podání nabídek a č. 20. Otevírání obálek** uvedených v zadávací dokumentaci a znění informace ve věci vysvětlení zadávací dokumentace č. 01/07 a nahrazuje je tímto novým zněním:

1. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 11.8.2017

Hodina: 11:00 h.

Adresa pro podání nabídek: sídlo zadavatele, sekretariát ředitele

Účastník zadávacího řízení podá nabídku v souladu s § 107 zákona. Nabídku může účastník zadávacího řízení doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin v sídle zadavatele, na sekretariátu ředitele, kontaktní osobě pro příjem nabídek. Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou účastníka zadávacího řízení.

2. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek se uskuteční v termínu: Datum: 11.8.2017 Hodina: 11:05 h.. na adrese sídla zadavatele v kanceláři ředitele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna osoba za účastníka, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena). A dále další osoby, za zadavatele.

Příloha:

Příloha: Specifikace požadovaných certifikátů – REVIZE

Ve Vyškově 7.8.2017

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.

Specifikace požadovaných certifikátů

REVIZE

Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě nemocných

Popis		Způsob prokázání	Výrobce/výrobek/předložený certifikát (doplň dodavatel)
Kontaktní zateplovací systém	Kompletní zateplovací systém	Evropské technické schválení ETAG 004 - ETA, POV	
	Kompletní zateplovací systém	Technologický předpis na údržbu a sanaci ETICS	
	Kompletní zateplovací systém	Cerifikace podle ETAG 004 - index šíření plamene po povrchu is = 0,00 mm/min	
	Kompletní zateplovací systém	Osvědčení dodavatele pro provádění vnějšího KZS ETICS	
	Zateplovací systém bude vykazovat zvýšenou mechanickou odolnost 30J, odolnost proti krupobití HW 4	Mechanická odolnost proti nárazu - certifikát z nezávislé zkušebny	
	Tmel na lepení izolantu	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Minerální armovací tmel s výztužnými vlákny na stěrkování izolantu plochy, prodyšnost pro vodní páry $\mu \leq 35$	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Hydrofobní nátěr na soklovou část - silikonový difúzní - hydrofobní transparentní nátěr, odolný proti alkáliím, mrazu a solím	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Izolant - XPS/ Perimetr	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
	Výztužná síťovina	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	

Kontaktní zateplovací systém	Kotevní technika	Evropské technické schválení (ETAG 014 s kategorií A,B,C,D,E), technický list výrobku	
	Omítka - S výztužnými vlákny s ochranou proti řasám a plísním formou fotokatalýzy, nasákavost W3- 0,04kg/m2, difuze vodních par V1.	Např. certifikát výrobce, technický list výrobku	
Výplně otvorů - plastové výrobky	Zdravotní nezávadnost	Certifikát notifikované osoby	
	Součinitel prostupu tepla rámu plastových otvorových výpní Uf - doložit certifikátem - $U_f \leq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$	Certifikát notifikované osoby	
	Provedení podkladového profilu – min 5 komor, spoj s rámem okna vytěsněn izolantem např. komprimační páskou. Z důvodu ošetření tepelného mostu v rizikové parapetní rovině zvýšen požadavek na součinitel prostupu tepla Upp - doložit certifikátem. - $U_{pp} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	Certifikát notifikované osoby	
	Zasklení otvorových výplní skly složenými ze tří (dvou) tabulí a s dvěma (jednou) komorami vyplněnými inertními plyny, zasklení dveří bude provedeno jako bezpečnostní, třída odolnosti P1A - Ug - doložit certifikátem. - $U_g \leq 0,54 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo takové aby vyhovělo požadavku na $U_w \leq 0,94$	Certifikát notifikované osoby	

Účastník vyplní tabulku a do v nabídce předloží výše požadované certifikáty.