



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 04

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace		
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH		
Sídlo zadavatele:	682 01 Vyškov, Purkyňova 36	CZ	
Zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou	ředitelkou nemocnice	
Tel:	+420 517 315 100	Fax:	+420 517 315 118
e-mail:	seidlova@nemvy.cz		
Kód NUTS:	CZ 064		
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889		

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.02 - D2+D3 Budova Lékárny a Radiodiagnostické oddělení“ (dále také zakázka).

označené

VZD/04/17

Otázka č. 04/1

Prosíme o zvážení návrhu světlíků, jelikož většina dodavatelů není schopná provést světlíky dle návrhu projektanta. Je možnost jiného typu světlíků s přechodovými rámy? Dále je možnost použít světlík, kde není manžeta (podstava) s ventilátorem? Nebylo specifikováno, zda mají být otvírací. Prosíme o přehodnocení, nebo úpravu návrhu.

Odpověď č. 04/1

Je možnost jiného typu světlíků s přechodovými rámy? – **Ano je možné.**

Dále je možnost použít světlík, kde není manžeta (podstava) s ventilátorem? - **Ne, ventilátor u některých světlíků specifikovaných v PD musí být dodržen**

Nebylo specifikováno, zda mají být otvírací. - **Světlíky mají být neotvíravé.**

Ve Vyškově 14.8.2017

.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.