

Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
Brněnská 716/41
693 01 Hustopeče

Vysvětlení zadávací dokumentace 1
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Obnova kogeneračních jednotek“

1. Zadavatel

Název: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
IČ : 04212029
Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddělení Pr. vl. č. 1893
jehož jménem jednájí: Ing. Karel Doležal, ředitel nemocnice
tel.: +420 519 407 311
fax: +420 519 407 399
bankovní spojení / číslo účtu: 3319690369/0800
(dále jen objednatel),
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Jan Nesnídal
Tel: 519407302
e-mail: etn@nemocnicehustopece.cz

2. Text vysvětlení

Dotaz č. 1

V bodu 7.8. Zadávací dokumentace jsou mezi komponenty chladicí jednotka pro nouzové chlazení a přídatný tlumič výfuku. Bude zadavatel akceptovat nabídku soustrojí, které má vyřešeno chlazení za každého režimu provozu a které vykazuje na spalínách hluk max. 60 dB(A) v 1 m, což je požadovaná hodnota v zadávací dokumentaci bez instalace přídatných zařízení?

Odpověď:

Pokud dodavatel nabídne zařízení, které bude splňovat hodnoty uvedené v zadávací dokumentaci, bude zadavatel nabídku akceptovat.

Dotaz č.2

V bodu 8.2.a) se požaduje Výpis obchodního rejstříku. Postačí prostá kopie, nebo je třeba ověřený dokument?

Odpověď:

V režimu VZMR postačí prostá kopie.

Dotaz č.3

V bodu 11.1. je uvedeno: „Uchazeč text smlouvy vytiskne a vyplní v textu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění a vloží návrh smlouvy do nabídky jako její nedílnou součást.“ Skutečně musí být vše doplněno ručně? Nebude stačit doplnit text na PC a ručně jen podpis statutárního zástupce?

Odpověď:

Doplnění údajů lze provést pomocí textového editoru pod podmínkou, že nebude zasahováno do dalšího textu smlouvy.


Dotaz č.4

Pro stanovení ceny servisu je důležitý předpokládaný roční provoz kog. jednotky. Zpravidla se z ekonomických důvodů stanovuje podle možné délky provozu z hlediska zeleného bonusu na 3000 nebo 4400 hodin za rok. Prosím o sdělení, kolik hodin za rok bude kog. jednotka v provozu, abychom mohli stanovit cenu ročního servisu.

Odpověď:

Předpokládáme dobu provozu kogenerační jednotky více než 4000 hodin za rok.

V Hustopečích dne 30.8.2017



Ing. Karel Doležal
ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.