



CYKY-J3x2,5
 CYKY-J3x2,5
 CYKY-J4x16
 CYKY-J4x16
 CYKY-J5x10
 CYKY-J5x10
 CYKY-J5x10
 CYKY-J5x10
 CYKY-J3x1,5
 CY1PEx25
 Pod om.

CYKY-J3x1,5
 CY1PEx25
 CYKY-J5x10
 CYKY-J5x10
 CYKY-J3x2,5
 CYKY-J3x2,5
 CYKY-J3x1,5
 Pod om.

CYKY-J3x2,5
 CYKY-J3x2,5
 CYKY-J5x2,5
 CYKY-J3x2,5
 CYKY-J3x2,5
 CYKY-J3x2,5
 CYKY-J3x1,5
 CYKY-J3x2,5
 Pod om.

Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
0.03	Chodba	AB5	stáv.
0.17	Kotelna	AB5	stáv.
0.18	Oprava oděvů	AB5	750
0.19	Šatna	AB5	200
0.20	Sprcha	*AB5	200
0.21	WC	AB5	200
0.22	Žehlárna	AB5	300
0.23	Prádelna	AD3	300
0.24	Spínavé prádlo	AB5	200

* Prostředí a zóny dle ČSN332000-7-701 ed. 3

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:
 Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
 - automatickým odpojením při poruše
 doplňková ochrana proudovým chráničem
 doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant Bc. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil Bc. J. Kosík	Projektční kancelář elektro Veselá 15 66902 Znojmo mobil: 731086634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #0000810
Kraj: Jihomoravský	Místo: Božice	Investor: Domov důchodců Božice, Božice č. 188	Zakázkové číslo: 44/2017
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY - PRADELENSKÝ PROVOZ DOMOV DŮCHODCŮ BOŽICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE			Formát: 6A4
Výkres			Stupeň: DPS
1. PP - vnitřní el. instalace			Datum: 7/2017
			Měřítko: Číslo výkresu
			1 : 50
			D1.4.600.3