



LEGENDA:

- Stávající objekty, hranice parcel ap.
- Objekt Domova u lesa a objekt zámku
- Trasa podzemního vedení venkovního osvětlení
CYKY – J5X16 – délka cca 315 m
(nipojeno ze stávajícího rozvaděče u budovy zámku)
- Parkové světlo (sloup s lucernou) – celkem 17 ks

Poznámky:

- Projekt řeší venkovní osvětlení stávajícího areálu zámku v obci Tavíkovice na parcele č.30/1, konkrétně jeho výměnu ve stávající trase. Důvodem je dožívající havarijní stav stávajícího osvětlení, které lemje stávající chodník, který zámeckým parkem spojuje budovu zámku na parc.č.1 objekt Domova u lesa na parc.č.230.
- Stavební úpravy se nijak nedotknou jednotlivých objektů, ani přípojek IS.
- Výkop bude proveden ve stávající trase a stožáry budou umístěny ve vzdálenosti cca 21 m.
- Vedení bude uloženo v PE chrániče.
- Samotné osvětlovací těleso musí být ve vzhledu odpovídajícímu charakteru areálu zámeckého parku – sloup s lucernou historizujícího vzhledu.
- Dotčené plochy budou po provedení prací uvedeny do původního stavu.



±0,000 = úroveň 1.NP

KÓTOVÁNO V MM!

AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139		Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139	
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD: Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing.arch.M.Ludvíková	2568/92	Místo: Znojmo
OPRAVA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V PARKU		Formát:	A4
DOMOV U LESA - TAVÍKOVICE		Datum:	VI/2017
k.ú. Tavíkovice, parc.č.30/1		Měřítko:	Č. výkresu:
Investor: Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organ.			
Tavíkovice 153, 671 40 Tavíkovice		1 : 1000	01
Obsah: SITUACE			