


#### LEGENDA HMOT

- TS-H2-01** ZÁKLADOVÉ PASY Z BETONU PROSTĚHO C16/20  
VYZTUŽENÉ 2x KONSTR. VÝZTUŽÍ R10 PŘI SPOD. OKRAJI  
+ TRNY R10-100mm PO 500mm PRO SPOJENÍ S NADZÁKL.  
ZDÍVEM
- TS-H2-02** PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C16/20 TL. 125mm  
VYZTUŽENÁ SÍTI KARI 6-150 X 150mm
- TS-H2-03** BETONOVÉ BEDNÍCE TVÁRNICE VYLITÉ BETONEM C16/20  
+ TRNY R6-1000mm PO 250mm ZAHNOUT DO PODKL. BETONU
- TS-H2-03** HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK  
POD ZÁKLADY Edel2, min. 50MPa  
POD PODKLADNÍ BETON Edel2, min. 30MPa
- TS-P713-02** DESKY EPS PERIMETR NEBO XPS
- TS-H2-14** ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU HUTNĚNÝ
- TS-H2-14** PŮVODNÍ NÁSPY ULEHLÝ
- TS-H2-14** PŮVODNÍ TERÉN ROSTLÝ
- TS-H2-14** GABIONY VYPLNĚNÉ ŠTĚRKEM

**-1,325** ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY  
(-0,825/-0,325) VRCHNÍ LÍČ ZÁKLADU / VRCHNÍ LÍČ ZÁKLAD. ZDIVA  
Z BEDNÍČÍCH TVAROVEK

PŘI BETONOVÁNÍ ZÁKLADU NA JEHO DNO ULOŽIT 100mm NAD  
ÚROVEŇ Z.S.  
- ZEMNÍCI PÁSEK Fe-Zn 30/4 PO CELÉM OBVODU STAVBY  
(PONECHAT VÝVODY PRO PŘIPOJENÍ HRMOSVODU)PODLE ČÁSTI HRMOSVOD  
2x VÝZTUŽ R10 (10505) PRO ELIMINACI PŘÍPADNÉHO ROZDÍLNÉHO SEDÁNÍ  
DO ZÁKLADŮ ZABETONOVAT TRNY KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽE V10  
PRO SPOJENÍ S NADZÁKLADOVÝM ZDÍVEM a= 500mm, DL.1m  
DO NADZÁKL. ZDIVA ZABETONOVAT TRNY KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽE V6  
PRO SPOJENÍ S PODKLADNÍM BETONEM a= 250mm, DL.1m

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU NEÚNOSNÉ ZEMNÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE (NÁVÁŽKA, ORNICE,  
SPRÁŠ APOD.) NUTNO TUTO NAHRAZIT DUSANÝMI ŠTĚRKOPÍSKOVÝMI POLŠTÁŘI  
TL. MIN. 400mm, POPŘ. ZÁKLADAT VE VĚTŠÍ HLBOČCE



projektant	Ing. Stary (tel. 515 224829)	<b>STAVOPROJEKT</b> 2020	
investor	Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace Masarykova 198, 664 61 Rajhrad, IČ 00055468	projednáno a schváleno a podpisem Ing. Stary, Ing. Stary, Ing. Stary M. Stary, Ing. Stary, Ing. Stary	
akce	<b>VÝSTAVBA OBJEKTU A VÝUKOVÉHO VODNÍHO PRVKU ODBORNÉHO VÝCVIKU</b> (parc.č.8/1 a 8/2 k.ú. Rajhrad)	zak. č.	1058/16
obsah	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SO1-OBJEKT ODBORNÉHO VÝCVIKU <b>ZÁKLADY</b>	stupeň	ZDS
		datum	06/16
		formát x A4	10
		mřížko	výkr.č.
		<b>1:50</b>	<b>D1.3</b>