

## DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

### K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

**II/374 ADAMOV-BÍLOVICE, MOST 374-039 – DSP/PDPS, SP,  
IČ, AD**

---

#### Dotaz č.1

Má dokumentace PDPS obsahovat výkresy výztuže jen ve formě schémat anebo konečné výkresy s přesnými výkazy oceli v tabulkách?

#### Odpověď č.1

Dokumentace PDPS by měla obsahovat výkresy výztuže ve formě schémat, armovací výkresy budou součástí RDS. PDPS musí obsahovat soupis prací výztuže v tunách, tak je běžně zvykem. Přesné vyčíslení výztuže bude upřesněno v RDS.

V Brně, dne 20.3.2014

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČO: 70932581 (2)*

  
Mgr. Jitka Smutná

vedoucí oddělení veřejných zakázek

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje