



04466-17-TSB

B.H. engineering s.r.o.
Ing. arch. Martin Šíkula
Rostislavovo náměstí 5a
612 00 Brno

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: 5800/Šim/0298/17

VYŘIZUJE: Iveta Šimandlová

TEL./MOBIL: 545 424 033 / 604 223 466

EMAIL: simandlova@tsb.cz

DATUM: 23.03.2017

Věc: Vyjádření k projektu udržovacích prací

**Název stavby: „Výstavba příjezdové komunikace k Vyšší odborné škole zdravotnické
Brno; příspěvkové organizaci, a k firemní mateřské škole JMK“
(Kounicova 16, p.č. 1384/1 k.ú. Veveří)**

Vážený pane,


při realizaci shora uvedené akce **dojde** k odkrývání kabelového vedení veřejného osvětlení (dále v textu VO) a při pojiždění mechanismů a stavební techniky může dojít k poškození podzemního kabelu. S akcí souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:


- před započatím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka pana Šrámka (sramek@tsb.cz, tel. 603 586 845). Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení.
- pod příjezdovou komunikací se nachází kabel VO požadujeme ochranu stávajícího kabelu VO. Kabel VO v celé délce pod komunikací obnažit a uložit do dělené chráničky AROT 110mm s přesahem 0,5m na každou stranu vjezdu. V případě, že bude kabel VO uložen v menší hloubce než 50cm, je třeba kontaktovat technika provozu VO – telefon 545 424 275, 731 428 504 pan Uher a s technikem projednejte, co je třeba provést s kabelem VO pro jeho ochranu. Jeho vyjádření bude závazné. V případě, že bude nutné provést výměnu celého kabelového pole, toto bude provedeno na náklady investora stavby
- zahájení prací musí být oznámeno správci VO písemně
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, výkop provádějte min. 0,5m od hrany základu stožáru VO.
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel 604 223 466
- investor ručí za stabilitu stožárových základů a tím za svislost stožárů VO v rozsahu staveniště po dobu 2 let
- z kontroly bude pořízen zápis, který bude předložen stavebnímu úřad

- veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). Dojde-li k poškození kabelu VO, bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole mezi stožáry VO, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou.
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s (tel. 545 424 040)
- poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVIŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
ČI: 25512285, DIČ: CZ25512285


Ing. Miroslava Vraná
Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku