

STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o.
Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

VYŠKOV DNE

Ing. Seidlová/100

4.10.2017

seidlova@nemvy.cz

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

V zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Snížení spotřeby energií: Nemocnice Vyškov, SO.01 - C Budova Oddělení dlouhodobě nemocných (dále jen zakázka)“

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele:	682 01 Vyškov, Purkyňova 36 CZ
Zastoupený:	Ing. Věrou Seidlovou ředitelkou nemocnice
Tel:	+420 517 315 100 Fax: +420 517 315 118
e-mail:	seidlova@nemvy.cz
Kód NUTS:	CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889
(dále jen zadavatel)	

Zadavatel předmětného zadávacího řízení vylučuje ke dni 4.10.2017 účastníka tohoto zadávacího řízení společnost STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČO: 26285363.

Odůvodnění:

Zadavatelem pověřená komise po provedeném posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení zjistila v předložené nabídce účastníka společnosti STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o., že v nabídce nebylo doloženo splnění požadavku zadavatele uvedeného v čl. 5.2 a Zadávací dokumentace:

„Zadavatel požaduje v nabídce předložit zkušební protokoly, osvědčení a další doklady (certifikáty, prohlášení o vlastnostech případně další dokumenty) dokládající splnění technických parametrů pro všechny výrobky dodávky otvorových výplní stanovených PD“.

V předložené nabídce tohoto účastníka nebyly doloženy žádné informace o splnění požadavku:

Zateplovací systém bude vykazovat zvýšenou mechanickou odolnost 30J, odolnost proti krupobití HW 4	Mechanická odolnost proti nárazu - certifikát z nezávislé zkušebny	Účastník v nabídce nepředložil žádný certifikát nebo jiný doklad prokazující splnění uvedeného požadavku.
--	--	---

Účastník byl dne 23.8.2017 zadavatelem písemně vyzván k předložení dalších písemných informací či dokladů prokazujících splnění zadavatelem stanovených zadávacích podmínek a byl mu stanoven termín k předložení těchto dokladů na nejpozději v 10:00 h dne

IČ: 00839205
DIČ: CZ00839205

tel.: 517 315 111
fax: 517 315 118
www.nemvy.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s., pobočka Vyškov
číslo účtu: 7939731 / 0100

Organizace zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu Pr, vložka č. 1258

30.8.2017. Uvedený účastník ve stanovené lhůtě žádné doklady nepředložil. Z uvedeného důvodu rozhodl zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm.b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tak jak je výše uvedeno.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení stěžovateli. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

.....

Ing. Věra Seidlová
Ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.