

TABULKA MÍSTNOSTÍ		Akce:	Nemocnice Břeclav - rekonstrukce stravovacího			hlavní zařízení	
podlaží	název místnosti	plocha A (m2)	sv. výška H (m)	objem V (m3)	výměna (x/h)	přívod m3/h	odvod m3/h
Zařízení č.1 – Teplovzdušné větrání a klimatizace kuchyně, jídelny a zázemí v 2.NP							
209	jídelna	161	2,80	450,8	10	5 000	3 400
253	prodejní koutek	16	2,80	44,8	3	150	150
210	výdej	31	2,80	86,8	13	0	1 200
212	studená kuchyně	30	2,80	84,0	8	700	700
216	sklad pečiva	16	2,80	44,8	4	200	200
239	umývárna černého nádobí	28	2,80	78,4	15	950	1 200
240	umývárna bílého nádobí	18	2,80	50,4	23	750	1 200
211	Chodba	92	2,80	257,6	4	1 050	575
232	přípravna masa	13	2,80	36,4	10	400	0
233	přípravna zeleniny	14	2,80	39,2	8	350	0
234	příprava těsta	16	2,80	44,8	8	750	750
236	denní sklad	17	2,80	47,6	6	300	300
242	tabletování	120	2,80	336,0	12	6 075	0
243	parkoviště vozíků	234	2,80	655,2	3	2 150	0
241	varna	120	2,80	336,0	40	8 025	16 750
244	parkoviště vozíků	32	2,80	89,6	4	425	375
245	umývárna	100	2,80	280,0	15	3 900	4 250
247	umývárna vozíků	10	2,80	28,0	18	400	550
248	Chodba	22	2,80	61,6	5	650	0
250	sklad pro jídelnu	14	2,80	39,2	5	200	200
231	Sklad	4	2,80	11,2	12	0	150
249	úprava vody, sklad chemie	7	2,80	19,6	12	0	0
224	úklidová komora		2,80	0,0	0	0	0
225	sklad špinavého prádla	4	2,80	11,2	5	0	0
228	sklad čistého prádla	4	2,80	11,2	5	75	0
						32 500	31 950
Zařízení č.2 – Teplovzdušné větrání a klimatizace zázemí v 1.NP							
105	Chodba	5	2,60	13,0	4	50	50
106	Chodba	75	2,60	195,0	4	900	800
107	Šatna ženy	18	2,60	46,8	8	400	450
108	Předsíň šatny ženy	6,5	2,60	16,9	4	100	0
109	Hygienické zázemí ženy			0,0		250	0
110	Sprchový kout			0,0			0
111	Sprchový kout			0,0			0
112	Předsíň WC ženy			0,0		Přefukem	
113	WC ženy			0,0			0
114	Předsíň WC muži			0,0		Přefukem	
115	WC muži			0,0			0
116	Hygienické zázemí muži			0,0		100	0
117	Sprchový kout			0,0		0	0
118	Předsíň šatny muži	3,8	2,60	9,9	4	100	0
119	Šatna muži	12	2,60	31,2	8	250	300
128	Chodba	50	2,60	130,0	4	600	600
130	úklidová místnost	7,3	2,60	19,0	4	100	0
135	Chodba	16	2,60	41,6	4	200	200
139	Hrubá příprava zeleniny	26	2,60	67,6	8	700	700
145	Hrubá příprava masa	15	2,60	39,0	8	400	400
146	Chodba	27	2,60	70,2	4	350	350
147	Sklad	18	2,60	46,8	4	250	250

148	Sklad	3,1	2,60	8,1	3	50	100
150	Sklad	13	2,60	33,8	4	200	150
151	Chodba	73	2,60	189,8	4	900	900
155	Chodba	10	2,60	26,0	4	150	100
157	Umývárna odpadových nádob	5	2,60	13,0	15	250	0
163	Sklad obalů	15	2,60	39,0	3	150	150
165	Příjem	22	2,60	57,2	4	300	250
166	sklad pečiva	5	2,60	13,0	4	50	50
167	Umývárna	10	2,60	26,0	5	150	200
169	Suchý sklad potravin	60	2,60	156,0	5	900	900
						7 850	6 900
Zařízení č.3 – Dochlazování vybraných místností							
209	jídelna					4xFCU 2,4kW	
Zařízení č.4 – Celoroční přímé chlazení vybraných místností							
236	Denní sklad						
Zařízení č.5 – Nárazové větrání vybraných místností							
120	Strojovna VZT	60	3,00	180,0	10		1 900
121	Strojovna chladících boxů	21	3,00	63,0		Zátěž 14kW	8 500
159	Strojovna chladících boxů	21	3,00	63,0		Zátěž 14kW	8 500
161	WC						50
220+222	WC muži, WC ženy						100
208+207	WC ženy						100
204+205	WC muži						100
123	Elektrorozvodna	14,5	3,00	43,5		Zátěž 3kW	1 800
217	Elektrorozvodna	14,5	3,00	43,5		Zátěž 3kW	1 800
	Světlík	117	2,00	234		1 000	1 000
Zařízení č.6 – Demontáže stávající vzduchotechniky							
Zařízení č.7 – Dveřní clony							
165	Příjem						

[illegible]

250	250
150	
75	
75	300
550	

150	
150	
50	
50	
150	
100	

300	
950	
	4kW
5.01	
5.02	
5.05	
5.06	
5.07	
5.08	
5.09	
5.10	
5.11	
5.12	