




LEGENDA IZOLACÍ:

- TEPELNÁ S OPLECHOVÁNÍM (100mm)
- TRPELNÁ/PROTIHLUKOVÁ (60mm)
- PROTIPOŽÁRNÍ (45min)

POZN:

VŠECHNY OBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBĚHAT NABĚHOVÝMI PLECHY
KŘÍŽENÍ POTRUBNÍCH TRAS, OSAZENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ DO PODHLEDŮVCH RASTRŮ A KOORDINACE KONCOVÝCH
ELEMENTŮ SE SVÍTIDLY VZ KOORDINAČNÍ VÝKRESY STAVBY
VZHLÉDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ
ELEMENTY VZT MONTOVANÝ JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI
PŘÍPOJENÍ VZT POTRUBÍ K CENTRÁLNÍM JEDNOTKÁM PŘECHODOVÝCH ODSÁVKŮ VYRÁBÍ PO DOMĚŘENÍ
STRANU PŘÍPOJENÍ MEZI K VZT JEDNOTKÁM A STRANU JEJICH OSLUŽBY KONZULTOVAT S VÝROBCEM
JEDNOTKA BUDE PO CELE DĚLE RAMU PRUŽNĚ PODOLOŽENA (RÝHOVANOU GUMOU)
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

NEMOCNICE BŘECLAV		DOCUMENTACE PRO STAVEBNÍ POKYNY ZADÁVACÍ DOCUMENTACE STAVBY DOCUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY		
Investor:	NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav	Autorizační razítko:	Scheme:	
Generální projektant:	 OSPIMED spol. s r.o., medicinská a gastronomická technika			
Hlavní inženýr projektu:	MEDICPROJEKT, s.r.o. Ing. Lukáš Vavrouš Ing. Vladimír Kundera			
Alce:	Nemocnice Břeclav - rekonstrukce stravovacího provozu			
Zpracoval část:	 Technická služba, s.r.o. Křemčíkova 4 602 09 BRNO Tel. fax: 542 225 94 www.lesrubina.cz	Zodpovídal projektant	Výpracoval	Průběh
		Ing. Aleš Rubina, Ph.D.	Ing. Zdeněk Tesal	
			Ing. Petr Andrys	
Soubor (PS):	PS 02 Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení			DATE: LISTOPAD 2010
Profese:	Vzduchotechnika, klimatizace a chlazení			ZAKAZ. ČÍSLO: JP-07-2010
Název přílohy:	PŮDORYS STŘECHY			FORMÁT: 14A4
				STUPEŇ: DSPZDS/DPS
				MĚŘÍTKO: 1:50
				ČÍSLO: F4-07