



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

MALÍŘSKÉ CENTRUM – ZHOTOVITEL STAVBY

Typ veřejné zakázky: **Zjednodušené podlimitní řízení**
Evidenční číslo VZ: **P17V00002624**
Datum zahájení VZ: **15/11/2017**

Veřejný zadavatel: **Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Hustopeče, příspěvková organizace**
Masarykovo náměstí 136/1, 693 01 Hustopeče
IČO: 16355474 | DIČ: CZ16355474
Zastoupený Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem

Zastoupení zadavatele: **PPE.CZ s.r.o.**
Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568
Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti
Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 24/11/2017 ve 13:38 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den,
v soupisu prací ZTI na akci „Malířské centrum-zhotovitel stavby“ je několik ceníkových položek se stejnými texty. Prosím o opravu na správné texty v návaznosti na číselný kód položky.

16	721171107RM1	Izolace stavebních konstrukcí natěradly za horka soklů tloušťka tmele do 5 mm, výšky do 200 mm	m	5,00000		0,00
17	721171109RM1	Izolace stavebních konstrukcí natěradly za horka soklů tloušťka tmele do 5 mm, výšky do 200 mm	m	87,00000		0,00
18	721171109RM2	Izolace stavebních konstrukcí natěradly za horka soklů tloušťka tmele do 5 mm, výšky do 200 mm	m	17,00000		0,00
19	721171111RM2	Izolace stavebních konstrukcí natěradly za horka soklů tloušťka tmele do 5 mm, výšky do 200 mm	m	57,00000		0,00
20	721171112RM2	Izolace stavebních konstrukcí natěradly za horka soklů tloušťka tmele do 5 mm, výšky do 200 mm	m	42,00000		0,00
21	721173204RM1	Izolace stavebních konstrukcí natěradly za horka soklů tloušťka tmele do 5 mm, výšky do 200 mm	m	28,00000		0,00
22	721173205RM1	Izolace stavebních konstrukcí natěradly za horka soklů tloušťka tmele do 5 mm, výšky do 200 mm	m	13,00000		0,00



Děkuji

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 27/11/2017 v 09:01 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den

Chtěl bych Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Malířské centrum – zhotovitel stavby,,

1) V rozpočtu D.1.1 AS řešení jsem nenašel položky pro vnitřní schodiště, pokud tam jsou upřesněte prosím které.

2) V rozpočtu D.1.4.1 ZTI je v položkách č. 16-22 uveden špatný text v názvu položky, prosím o upřesnění.

3) Dále bych jsem se chtěl informovat zda je k dispozici statický výpočet pilot k části statika (v zadávací dokumentaci jsou pouze výkresy pilot).

Děkuji za odpověď

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 27/11/2017 ve 12:59 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den,

neuvažuje zadavatel s prohlídkou místa plnění výše uvedené veřejné zakázky? Nikde v zadávací dokumentaci jsem nenašla termín možné prohlídky místa plnění, případně kontakt s kým by se dala prohlídka individuálně domluvit.

Dále prosím o doplnění výpisu klempířských výrobků dle kterého je možné tyto prvky nacenit. V poskytnuté zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele tento výpis chybí a ve VV jsou tyto prvky zadány kompletem.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 27/11/2017 ve 14:16 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den

Chtěl bych Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Malířské centrum – zhotovitel stavby,,

V zadávací dokumentaci v objektu vytápění nejsou obsaženy výkresy rozvodů topení a kotelny, je možné tyto podklady doplnit?

Děkuji za odpověď

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 27/11/2017 v 16:07 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den,

z pozice účastníka výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku vás žádáme o vysvětlení k nesrovnalostem ZD:

1/ Ve stavebních výkresech ZD se v legendě materiálů uvádí odkaz – železobeton viz část Statika.

V části Statika není řešen železobetonový skelet (pouze piloty a patky).



Bude doplněna dokumentace skeletové konstrukce v části Statika?

2/ V části Technická zpráva, str. 12 je uvedeno:

Výplně otvorů - okna

Okna v plastovém provedení s tepelně izolačním trojsklem budou mít součinitel prostupu tepla $U=0,9\text{W/m}^2\text{K}$ a budou splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla $U < U_N = 1,5\text{ W/m}^2\text{K}$ a na kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitřního vzduchu 20° a navrhované relativní vlhkosti vzduchu 50%.

Výplně otvorů – vstupní dveře

Vstupní plastové dveře budou mít součinitel prostupu tepla $U = 1,5\text{ W/m}^2\text{K}$ a budou splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla $U < U_N = 1,7\text{ W/m}^2\text{K}$ a na kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitřního vzduchu 20° a navrhované relativní vlhkosti vzduchu 50%.

Tyto výše uvedené údaje jsou v rozporu s některými technickými požadavky na výkrese č. D.09 Výpisy plastových výrobků.

Které údaje jsou platné?

Děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 24/11/2017 13:38 hod.:

Zadavatel „mění“ název položky č. 16 na „Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT“, položky č. 17 na „Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT“, položky č. 18 na „Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál KG“, položky č. 19 na „Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 140 x 2,8 materiál KG“, položky č. 20 na „Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 160 x 3,2 materiál KG“, položky č. 21 na „Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8 materiál HT“ a položky č. 22 na „Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 materiál HT“. Zadavatel předkládá „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2. Tento „změněný“ soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr účastníci předloží jako součást nabídky.

Odpověď zadavatele ad 1) Žádosti ze dne 27/11/2017 09:01 hod.:

Schodiště je projektované jako prefa dílec, cenu za dodávku i montáž uveďte do položky AS ř. 51, ostatní práce spojené se schodištěm jsou v položkách č. 118, 206, 208, 210.

Odpověď zadavatele ad 2) Žádosti ze dne 27/11/2017 09:01 hod.:

Viz Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 24/11/2017 13:38 hod. tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2.



Odpověď zadavatele ad 3) Žádosti ze dne 27/11/2017 09:01 hod.:

Zadavatel předkládá „doplněnou“ projektovou dokumentaci, která je Přílohou č. 2 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2.

Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 27/11/2017 12:59 hod.:

Zadavatel nepovažuje za nezbytné umožnit prohlídku místa plnění a proto tak neuvedl v zadávací dokumentaci. Individuální prohlídky místa plnění nebudou poskytovány. Dále pak zadavatel doplňuje výpis klempířských výrobků: Parapetní plechy jsou součástí dodávky plastových výrobků, viz D.09-Výpisy plastových výrobků, Poznámka: -VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET SOUČÁST DODÁVKY; Okapní lišta na rozhraní hlavy atiky a kontaktního zateplovacího pláště z poplastovaného plechu. Hlava atiky provedena z foliové hydroizolace. Kotvení okapní lišty do podkladní desky s OSB tl. 18 mm, na celou šířku atiky. viz Technická zpráva D; Lišta k Stříšce nad schodištěm ze sousední budovy ke kontaktnímu zateplovacímu plášti. Lakovaný, foliovaný plech 0,6mm, R.Š. 500mm, délka 9m, Viz pohledy D.08, poznámka H; Žlab ze stříšky, hranatý atyp. Lakovaný, foliovaný plech 0,6mm, R.Š. 500mm, délka 9m, Viz pohledy D.08, poznámka H; Okapní svod hranatý 100x100mm, včetně kotlíku a 3x koleno 72°, včetně kotvení, rozvinutá délka 6bm, Viz pohledy D.08, poznámka H.

Odpověď zadavatele ad Žádost ze dne 27/11/2017 14:16 hod.:

Zadavatel předkládá „doplněnou“ projektovou dokumentaci, která je Přílohou č. 2 tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 2.

Odpověď zadavatele ad 1/ Žádosti ze dne 27/11/2017 16:07 hod.:

Statická část skeletu bude součástí výrobní dokumentace dodavatele, v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je na ni uvedena položka.

Odpověď zadavatele ad 2/ Žádosti ze dne 27/11/2017 16:07 hod.:

Zadavateli není zřejmé, které konkrétní výrobky jsou v rozporu. Platí vždy přísnější (nižší) hodnota součinitele tepelného odporu, pokud není u jednotlivých prvků specifikována hodnota platí informace z technické zprávy.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

bod 10.3. zadávací dokumentace se mění takto:

10.3. Podání nabídky

Nabídky se podávají výhradně písemně v listinné podobě na adresu zadavatele a budou doručeny v řádně uzavřených obálkách označených názvem účastníka vč. jeho identifikačních údajů a dále názvem veřejné zakázky doplněný o výzvu NEOTVÍRAT („Malířské centrum - zhotovitel stavby - NEOTVÍRAT“). Nabídky budou pevně zajištěny proti manipulaci s listy a strany budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při převzetí nabídky od zástupce účastníka. Při zaslání prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu se za



rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zadavatele. Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas považuje čas obdržení nabídky na adrese zadavatele nebo čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při převzetí nabídky od zástupce kurýrní služby.


Jiná forma podání nabídky, než dle výše uvedených způsobů, je nepřipustná. Lhůta pro podání nabídek je **14/12/2017 10:00:00 hodin**. Nabídky, které nebudou zadavateli doručeny resp. podány ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží dle § 28 odst. 2 zákona. Takové nabídky budou archivovány jako součást zadávacího řízení.

bod 11.2. zadávací dokumentace se mění takto:

11.2. Datum a místo otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční dne **14/12/2017 v 10:00:00 hodin** v zasedací místnosti v sídle zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.

Zpracovala:	Ing. Karla Piwodová	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	
V:	Ostravě	Dne:	30/11/2017

Příloha č. 1 – Změněná Příloha č. 2 ZD – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Doplněná Příloha č. 2 ZD – Projektová dokumentace