



## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“)

k veřejné zakázce (dále také jako „VZ“) s názvem:

### MALÍŘSKÉ CENTRUM – ZHOTOVITEL STAVBY

Typ veřejné zakázky:

**Zjednodušené podlimitní řízení**

Evidenční číslo VZ:

**P17V00002624**

Datum zahájení VZ:

**15/11/2017**

Veřejný zadavatel:

**Střední odborná škola a Střední odborné  
učiliště Hustopeče, příspěvková organizace**

**Masarykovo náměstí 136/1, 693 01 Hustopeče**

**IČO: 16355474 | DIČ: CZ16355474**

**Zastoupený Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem**

Zastoupení zadavatele:

**PPE.CZ s.r.o.**

**Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**

**IČO: 25863568 | DIČ: CZ25863568**

**Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník, jednatel společnosti**

Společnost je pověřena výkonem práv a povinností veškerých zadavatelských činností dle § 43 zákona pro výše uvedeného zadavatele dle příkazní smlouvy.

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 3 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že dne 21/11/2017 ve 13:34 hod. obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Přesné znění žádosti bez identifikace dodavatele:

Dobrý den,

prosím o upřesnění truhlářského výrobku T/10 do výběrového řízení na akci „Malířské centrum Hustopeče – zhotovitel stavby“.

V PBŘ jsou uvedeny dveře T/10 (2ks) s požární odolností EI 15 DP3-C, ve stavební části bez požární odolnosti a bez samozavírače. Ve výkazu jsou uvedeny též bez požární odolnosti a samozavírače. Jedná se o dveře s požární odolností ?

Děkuji

#### Odpověď zadavatele:

*Dveře T/10 oba kusy, budou s požární odolností dle požárně bezpečnostního řešení:  
POŽÁRNÍ POŽADAVK EI15 DP3-C + PANIKOVÉ KOVÁNÍ EN179.*

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 a 2 zákona informuje všechny dodavatele výše uvedené veřejné zakázky, že:

**Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:**

**PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava**

**Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | hafernik@ppe.cz | +420 595 170 938 | www.ppe.cz**



**bod 10.3. zadávací dokumentace se mění takto:**

### 10.3. Podání nabídky

Nabídky se podávají výhradně písemně v listinné podobě na adresu zadavatele a budou doručeny v řádně uzavřených obálkách označených názvem účastníka vč. jeho identifikačních údajů a dále názvem veřejné zakázky doplněný o výzvu NEOTVÍRAT („Malířské centrum - zhotovitel stavby - NEOTVÍRAT“). Nabídky budou pevně zajištěny proti manipulaci s listy a strany budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Při osobním doručení nabídky se za rozhodující čas podání nabídky považuje čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při převzetí nabídky od zástupce účastníka. Při zaslání prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu se za rozhodující čas považuje čas doručení nabídky na adresu zadavatele. Při zaslání kurýrní službou se za rozhodující čas považuje čas obdržení nabídky na adrese zadavatele nebo čas uvedený na potvrzení o převzetí nabídky, které vystaví zadavatel při převzetí nabídky od zástupce kurýrní služby.


Jiná forma podání nabídky, než dle výše uvedených způsobů, je nepřipustná. Lhůta pro podání nabídek je **12/12/2017 10:00:00 hodin**. Nabídky, které nebudou zadavateli doručeny resp. podány ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží dle § 28 odst. 2 zákona. Takové nabídky budou archivovány jako součást zadávacího řízení.

**bod 11.2. zadávací dokumentace se mění takto:**

### 11.2. Datum a místo otevírání nabídek

Otevírání nabídek se uskuteční dne **12/12/2017 v 10:00:00 hodin** v zasedací místnosti v sídle zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

V ostatním zůstává zadávací dokumentace nezměněna. Děkujeme za pochopení.

Zpracoval:	Bc. Filip Haferník	Za společnost:	PPE.CZ s.r.o.
Podpis:		Razítko:	
V:	Ostravě	Dne:	24/11/2017