


ULOŽENÍ POTRUBÍ DN 150 DO CHRÁNIČKY POD KOMUNIKACÍ



TABULKA ROZMĚRŮ

ŘAD	STANIČENÍ		DÉLKY CHRÁNIČKY (m)		PRŮMĚRY CHRÁNIČKY (mm)			PE POTRUBÍ (mm)			OBJÍMKA (mm)	
	ZAČÁTEK	KONEC	délka Dch	přesah Pch	vnitř. ø Tr	vněj. ø Trvn	tl. stěny t	vnitř. ø DN	vněj. ø DE	ø hrdla Htr	typ	výška v
A	3,0	10,5	7,5	0,5	233,6	250,0	8,2	130,8	160,0	–	F	25,0
A	11,0	26,0	15,0	0,5	233,6	250,0	8,2	130,8	160,0	–	F	25,0

P O Z N Á M K A :  
VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTYČIT SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. SOUŘADNICE V SYSTÉMU JSKT. ZE SKUTEČNÉ POLOHY STAV. INŽ. SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT NUTNOST DÍLČÍCH ZMĚN TRAS. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH SÍTÍ SE STÁVAJÍCIMI JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 60 05.

PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:					PARÉ:	
<div><div><div>AQUA</div><div>PROJEKT</div><div>CZ s.r.o.</div></div><div><div>VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE</div><div>17. LISTOPADU 19, 669 00 ZNOJMO</div><div>tel., fax.: +20 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz</div></div></div>						
VED. PROJEKCE	ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	REVIZE:	
Ing. L. Chromík				Ing. P. Pokorný		
Chromík L. L. L. L.					00	
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ		LOKALITA: VALTROVICE		FORMÁT	2 A4
INVESTOR:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraj, příspěvková organizace kraje Obec Valtrovice				DATUM	08/2010
					STUPEŇ	DPPS
NÁZEV AKCE :	II/408 VALTROVICE - PRŮTAH C 351 – PŘELOŽKA VODOVODU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č. ZAKÁZKY	201055
					ATELIÉR	
					Č. ARCH.	
OBSAH :	ULOŽENÍ POTRUBÍ DO CHRÁNIČKY				MĚŘITKO:	Č. VÝKR.
					1:25	8