


ŘEZ C-C



POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ HROMOSVODY BUDOU NOVĚ OSAZENY PŘED FASÁDU
- STÁVAJÍCÍ KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ BUDOU PŘELOŽENY POD OMÍTKU
- POVRCHY STĚN BUDOU OTRÝSKÁNY TLAKOVOU VODOU, PROVEDE SE VYSRAVENÍ OMÍTEK V CCA 40% PLOCHY

- 6) KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA BUDE ODPOJENA, ZDEMONTUJÍ SE OCELOVÉ KONZOLY, PO DOKONČENÍ ZATEPLNÍ SE KONZOLY NAMONTUJÍ ZPĚT POMOCÍ DISTANČNÍCH KOTEV A JEDNOTKA SE OPĚT ZAPOJÍ
- 26) NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK Z PRANÉHO KAMENIVA LEMOVANÉHO BETONOVÝMI OBRUBNÍKY
- 32) BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ A FÓLIE ATIKY. PO DOKONČENÍ ZATEPLNÍ BUDE NA HORNÍ LÍC ATIKY NAKOTVENA DESKA OSB III TL. 25 mm NA DŘEVĚNÉ HRANOLY. NA DESKU SE POLOŽÍ GEOTEXTÍLIE A PŘIKOTVÍ SE SYSTÉMOVÉ POPLASTOVANÉ PRVKY PRO OPLECHOVÁNÍ ATIKY. NATAVÍ SE FÓLIE S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI.

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY - OMÍTKA**
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA 25mm
 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP 450mm
 - OMÍTKA 25mm
 - STĚRKOVÝ TMEL
 - TEPELNÁ IZOL. MINERÁLNÍ VATA 180mm, λ_U=0,0367 W/mK
 - STĚRKOVÝ TMEL
 - SKELNÁ SÍŤOVINA
 - STĚRKOVÝ TMEL
 - TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA


- S2 SKLADBA ZATEPLNÍ SOKLU**
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD
 - ASFALTOVÁ PENETRACE
 - HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS TL. 4 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 100mm, λ_U=0,033 W/mK
 - NOPOVÁ FÓLIE
 - ZEMIA NASYPANÁ

- S3 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY U SOKLU**
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA 25mm
 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP 450mm
 - OMÍTKA 25mm
 - ASFALTOVÁ PENETRACE
 - HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS
 - STĚRKOVÝ TMEL
 - TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 140mm, λ_U=0,034 W/mK
 - STĚRKOVÝ TMEL
 - SKELNÁ SÍŤOVINA (KOTVENÁ HMOŽDINKAMI)
 - STĚRKOVÝ TMEL
 - SKELNÁ SÍŤOVINA (PÁSY LEPIT KOLMO K PRVNÍ VRSTVĚ)
 - LEPIDLO KERAMICKÉHO OBKLADU
 - KERAMICKÝ OBKLAD (DILATACE 3x3m)

LEGENDA

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE VIZ SKLADBY KCÍ
- BETON PROSTÝ C16/20
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- ZEMINA NASYPANÁ
- ZEMINA PŮVODNÍ

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

Kreslil	Ing. F.Koliba			 Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Vypracoval	Ing. F.Koliba				
Projektant	Ing. F.Koliba				
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín	Město	Hodonín	Datum	01/2017
Investor	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín			Dokumentace	DSP+DPS
Akce	Zateplení provozní budovy D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení			Formát	4xA4
				Číslo zakázky	
				Měřítko	1/50
Obsah	Řez B-B a C-C - nový stav				Číslo výkresu 19

