

RG

|                |   |
|----------------|---|
| Rozvaděč:      | Oceloplechový v provedení rámovém,<br>dvře s požární odolností EI15 Sm DP1,<br>boký opláštěn SDK s odolností EI30 DP1 |
| Typ. označení: | UR 800x2000x400mm   |
| Poloha:        | NA podlaže  |
| Stupeň krytí:  | IP40/20   |
| Vývody:        | Přívod a vývody vrchem do žlabu   |

POČET LISTŮ: 4  
LIST 8.1

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN–C–S  
OCHRANA DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE  
VNĚJŠÍ Vlivy: DLE STÁVAJÍCÍHO PROTOKOLU

|   |                                 |                     |  |                   |  |         |
|---|---------------------------------|---------------------|--|-------------------|--|---------|
| VED. PROJEKTANT   | ODPOV. PROJEKTANT               | VYPRACOVAL          | KRESLIL  |                   | <b>Ing. Milošlav Müller</b><br>Dvorská 28, 678 01 BLANSKO<br>IČO: 644 75 956 |         |
| ING.MÜLLER  | ING.MÜLLER                      | ING.MÜLLER          | AutoCAD Map<br>release 2<br>sér. číslo<br>640—00169585 |                   |  |         |
|   |                                 |                     |  |                   |  |         |
| KRAJ: JIHMORAVSKÝ   |                                 | ObÚ: VELKÉ OPATOVCE |  | FORMÁT            |  | 8 A4    |
| INVESTOR: PAPERSEK, P.O., K ČIHADLU 679, VELKÉ OPATOVCE   |                                 |                     |  | DATUM             |  | 08/2014 |
| STAVBA PŘÍSTAVBA EVAKUAČNÍHO VÝTAHU,<br>OBJEKT PRO DIESELOVÝ AGREGÁT<br>PAPERSEK, P.O., VELKÉ OPATOVCE<br>S001—PŘÍSTAVBA VÝTAHU, S002—DIESELAGREGÁT |                                 |                     |  | STUPEŇ            | PDPS   |         |
|   |                                 |                     |  | ZAK.Čís. 2014.077 |  |         |
|   |                                 |                     |  | MĚŘ.              | —  |         |
|   |                                 |                     |  |                   |  |         |
| OBSAH   | ELEKTROINSTALACE<br>ROZVADĚČ RG |                     |  | Číslo výkresu     | Část   |         |
|   |                                 |                     |  | 605               | D.1.4  |         |