



Legenda

	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 pod omítkou , v podhledu stropu
	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 pod omítkou , v podhledu stropu
	Kabel CYKY-J 2x1,5mm2 pod omítkou , v podhledu stropu
	Kabel CYKY-J 3x4mm2 pod omítkou , v podhledu stropu
	Vodič CYA4mm2 zž - pospojování
	HIG 2 - hydrostat elektronický
	Vestavné kruhové LED svítidlo, matovaný difuzor, LED čip 12W; 2100lm; 4000K , IP44
	Spínač č.1, IP 44, zapuštěný, 10 AX, 250 V AC Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při , montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu. Barva bílá , AQVA
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. Bez-šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Rázení: 2P+PE - barva bílá
	Prostorové čidlo teploty pro reg. EB THERM 800
	El. žebřík 750x1680mm - 900W - přízemí
	El. žebřík 600x1320mm - 600W - 1,2.np

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM

VEDOUcí PROJEKCE:	Ing.František Skřipský		
VYPRACOVAL:	Jiří Pavlů		
INVESTOR:	STŘEDNÍ ŠKOLA ANDRÉ CITROENA BOSKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BOSKOVICE, 680 01, NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA 2153/2A		
OPRAVA UMÝVÁREN V OBJEKTU INTERNÁTU STŘEDNÍ ŠKOLY ANDRÉ CITROENA BOSKOVICE, p.č. 1944 Boskovice, Náměstí 9. května 2153/2a Boskovice ELEKTROINSTALACE	Č.Z.: 09/2017	RPD	
	DAT.: 05/2017	FOR.: 2 A4	
PŮDORYS PŘÍZEMÍ - EL. ROZVODY	1:50	2	