



Legenda

- Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 pod omítkou , v podhledu stropu
- Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 pod omítkou , v podhledu stropu
- Kabel CYKY-J 2x1,5mm2 pod omítkou , v podhledu stropu
- Kabel CYKY-J 3x4mm2 pod omítkou , v podhledu stropu
- Vodič CYA4mm2 zž - pospojování
- HIG 2 - hydrostat elektronický
- Vestavné kruhové LED svítidlo, matovaný difuzor, LED čip 12W; 2100lm; 4000K , IP44
- Spínač č.1, IP 44, zapuštěný, 10 AX, 250 V AC Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při , montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu. Barva bílá , AQVA
- Prostorové čidlo teploty pro reg. EB THERM 800
- El. žebřík 750x1680mm - 900W - přízemí
- El. žebřík 600x1320mm - 600W - 1,2.np

**ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S**  
**OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:**  
**AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI,**  
**POSPOJOVÁNÍM**

VEDOUCÍ PROJEKCE:	Ing.František Skřípský	
VYPRACOVAL:	Jiří Pavlů	
INVESTOR:	STŘEDNÍ ŠKOLA ANDRÉ CITROENA BOSKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BOSKOVICE, 680 01, NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA 2153/2A	
OPRAVA UMÝVÁREN V OBJEKTU INTERNÁTU STŘEDNÍ ŠKOLY ANDRÉ CITROENA BOSKOVICE, p.č. 1944 Boskovice, Náměstí 9. května 2153/2a Boskovice <b>ELEKTROINSTALACE</b>	Č.Z.: 09/2017	RPD
	DAT.: 05/2017	FOR.: 2 A4
PŮDORYS 2. PATRA - EL. ROZVODY	1:50	4