


# RA4

1x oceloplechová skříň + sokl 100mm  
1x600/2000/400  
IP30/20  
Bílá  
PŘÍVOD KABLEM SHORA  
VÝVODY KABELY NAHORU


OCHRANA DLE ČSN 332000–4–41 ed.2  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
CHARAKTERISTIKA SOUSTAVY  
3 NPE AC 400/8230 V / TN–C–S

Ik = do 10 kA  
ip = do 10 kA  
100A/3/C

HOP tvořena v rozvaděči RH připojením na PE.



Řešeno ve II.etapě

ELEKTROINSTALACE	PROJEKTANT PROFESE Ing. Lipovský		Ing. Vojtěch Lipovský Podešvova 13, 612 00 Brno IČ: 633 855 11 +420 777 872646 lipov@volny.cz
MÍSTO STAVBY : Ivančice, Široká 16, 664 95		FORMÁT	A4
INVESTOR: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace		DATUM	09/2017
STAVBA		STUPEŇ	PPS
Hlavní podlažní rozvaděče elektro v budově "L"		OBJEKT	"L"
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES: Rozvaděč RA4		— —	RA4