



Vedení	Z	Do	Kabel
WL 20	Regulátor Mar	Čerpadlo M1	CYSY 3x1
WL 21	Regulátor Mar	Ventil M2	CYSY 5x1
WL 22	Regulátor Mar	Čerpadlo M3	CYSY 3x1
WL 23	Regulátor Mar	Ventil M4	CYSY 5x1
WL 24	Regulátor Mar	Čerpadlo M5	CYSY 3x1
WL 25	Regulátor Mar	Čerpadlo M6	CYSY 3x1
WL 26	Regulátor Mar	Čerpadlo M7	CYSY 3x1

Elektrické napájení: 3 + PEN, stř. 50 Hz, 400/230 V AC, TN-C  
Elektrické napájení za rozváděčem R - 2 : 3 + N + PE, stř. 50 Hz, 400/230 V AC, TN-S  
Elektrické napájení za rozváděčem R - K : 3 + N + PE, stř. 50 Hz, 400/230 V AC, TN-S  
Dle ČSN 33 2000 - 1 ed. 2 čl. 312.2.1

Ochrana před úrazem el. proudem: dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2  
Automatickým odpojením od zdroje čl. 411.3.2  
Zvýšená: Proudovým chráničem čl. 415.1.

Určení vnějších vlivů: viz. Technická část

Výška příístrojů : střed přístroje - spínače - 1100 - 1200mm  
- zásuvky - 600mm - 1200mm  
nebo dle dohody s investorem

Legenda použitých značek

	Rozváděč R-K, 120 mod. na povrch, IP-43/20		Svítidlo přisazené LED, 300x1200mm, IP-54
	Jednopolový vypínač č. 1, IP 44 na povrch		Kabelový žlab drátěný 100/50 - kabelová trasa
	Zásuvka 230V, IP 44, na povrch		Kabel CYSY 3x1 Kabel CYSY 4x1
	Bezpečnostní tlačítko na povrch, IP-43		Kabel CYSY 5x1
	Houkačka 230V, IP-43		Kabel JYTY 2x1
	Doplňující ochranné pospojování		Kabelové trasy světelných okruhů

Bohuslav Doležal, Urbánkova 617, Moravské Budějovice, mobil 720 108 727			<b>Bohuslav Doležal</b> Urbánkova 617, 676 02 Moravské Bud. IČ: 764 00 018    DIČ: CZ6609012168 mobil: 720 108 727 email: doels@email.cz	
Vypracoval: J. Svoboda	Kontrola: B. Doležal	Číslo zakázky:		
Kreslil: J. Svoboda	01/2017	1956		
Zod. projektant: Ing. M. Procházka				
Stavba:			Účet:	
<b>Stavební úpravy objektu a oprava zpevněných ploch</b>			DPS	
<b>D.1.4.2 Elektroinstalace</b>				
obsah výkresu:				
<b>Elektroinstalace - 1. NP - Kotelna</b>				
Investor: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno 601 82 v zastoupení Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace, Hostim 1, IČ - 456 71 761			Měřítko:	Číslo výkresu:
			<b>1:50</b>	<b>6</b>