



Krytí: IP 54/20

Typ: Oceloplechový pro montáž podpovrch v krytí IP 54/20; 144 modulů s požární odolností EI 30S

Bezpečnostní tabulky číslo: 0101 ČSN 34 3510

Pro výrobu rozváděčů je nutné vlastnit oprávnění ve smyslu vyhlášky 20/79 Sb.

rovněž tak prohlášení o shodě dle ČSN EN 34 35 10

Elektrické napájení: 3 + N + PE, stř. 50 Hz, 400VAC v síti TN-C-S

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 : ČSN 33 2000 - 3 čl.312.2.1

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 :

Automatickým odpojením od zdroje čl. 411.1

Určení vnějších vlivů: viz Technická část

| | | | |
|--|---------|-------------------------|-----------------------------------|
| Bohuslav Doležal, Urbánkova 617; Moravské Budějovice; mobil 720 108 727 | | | |
| Vypracoval: J. Svoboda | | Kontroloval: B. Doležal | Číslo zakázky: 1956 |
| Kreslil: J. Svoboda | 01/2017 | | |
| Zod.projektant: Ing. M. Procházka | | | |
| Stavba: | | | |
| Stavební úpravy objektu a oprava zpevněných ploch | | | |
| D.1.4.2 Elektroinstalace | | | |
| obsah výkresu: | | | |
| Elektroinstalace - Schéma rorozváděče R - 2 | | | |
| Investor: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno 601 82 v zastoupení Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace, Hostim 1, IČ - 456 71 761 | | | |

| | | |
|---|--------------------------------|------------------|
| Bohuslav Doležal Urbánkova 617, 676 02 Moravské Budějovice IČ: 764 00 018 DIČ: CZ6609012168 mobil: 720 108 727 email: doels@email.cz | | Účel: DPS |
| Měřtko: | Číslo výkresu: 9 | |

Bohuslav Doležal
Urbánkova 617, 676 02 Moravské Bud.
IČ: 764 00 018 DIČ: CZ6609012168
mobil: 720 108 727
email: doels@email.cz





