



nebo dle dohody a investorem

	Jednotřívý vodičář č.1		Rozváděče v provedení pod omítku
	Střídavý přepínač č.6		Svítlidlo přisazené LED 60W 300x1200mm,
	Křížový přepínač č.7		Svítlidlo přisazené LED 37W p. 480mm, IP 44,
	Střídavý přepínač č.6 + 6		Svítlidlo přisazené LED 37W p. 480mm, IP 40
	Střídavý přepínač č.6 + 6 pod omítku IP 44, AQUAUX		Svítlidlo orientovatelné v provedení pod omítku A - ovládané centrálně lze vypnout spínáním B - ovládané centrálně
	Sériový vypínač č.5		Svítlidlo nástěnné LED, IP 44
	Sériový vypínač č.5		Svítlidlo nástěnné LED
	Sériový vypínač č.5 pod omítku IP 44		Svítlidlo přisazené LED 28W p. 375mm, IP 40
	Tlačítkový spínač č.1/ pod omítku IP 44, AQUAUX		Svítlidlo přisazené LED 37 + 28W p. 375, 480mm, IP 40+44 s NZ zdrojem. Doba nečinnosti provozu 60minut
	Kabelová trasa světlých obvodů		Svítlidlo nástěnné LED, v provedení pod omítku IP 44
	Kabelová trasa obvodů 400V		Svítlidlo nouzové s pigulogramem LED. Doba nečinnosti provozu 60minut
	Stoupací vedení jednotlivých okruhů		Ventilátor 230V s doběhem okřídlením pomocí tlačítkového spínače
	Krabice rozbořná KR 68, KR 97, KO 97		

Bohuslav Dožal, Ustavenka 617, Moravské Budějovice, mobil 720 108 727			
Vypracoval: J. Svoboda	Kontrola: B. Dožal	Číslo zakázky:	
Kresl: J. Svoboda	01/2017	1956	
Zodpovědnost Ing. M. Procházka		Bohuslav Dožal Ustavenka 617, 676 02 Moravské Budějovice IČ: 764 00 016, DIČ: CZ6600012166 mobil: 720 108 727 email: dozal@gmail.cz	
Stavba: Stavění upravy objektu a oprava zpevněných ploch			
D.1.4.2 Elektroinstalace		Účel:	DPS
obeah výkresů:		Mřížka:	Číslo výkresů:
Elektroinstalace - 1. NP - osvětlení		1:50	1
Investor: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno 601 82 v zastoupení Domoř pro seniors Hostim, příspěvková organizace, Hostim 1, IČ - 456 71 761			