

LEGENDA MÍSTNOSTÍ-základní a praktická škola		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
001	CVČNÁ KUCHYNĚ	37.92
002	CHODBA	141.45
003	UČEBNA (PRAKT. ŠKOLA)	45.92
004a	OKLIDOVÁ MISTNOST	11,61
005a	ŠATNA-CHODBA	6,09
005b	ŠATNA-STARŠÍ ŽÁCI	27,27
005c	ŠATNA-MLADŠÍ ŽÁCI	17,55
006	SCHODIŠTĚ	20.54
007	SKLAD	12.83
008a	WC HOŠI-PŘEDSÍŇ	1,85
008b	WC HOŠI-PISOÁR	1,67
008c	WC HOŠI	1,66
009	WC DÍVKY (PRAKT. ŠKOLA)	6.08
010	SCHODIŠTĚ DO BYTU	13.22
011	WC + SPROHA (INVALID.)	7.76
012	WC UČITELÉ	9.66
013	KABINET	17.89
014	SKLAD	10.12
015	CVČNÁ KUCHYNĚ	34.66
016	KOTELNA	26.20
017	UČEBNA	43,97
018	VSTUP	19,52
019	ŠATNA	19,21
019	ŘEDITELNA	27,26
021	SBOROVNA	46,82
022	SKLAD	9,28
023	UČEBNA	46,67
024	DÍLNA	49,72

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ZUŠ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]
101	VSTUP	7,32
102	KANCELÁŘ	15,37
103	CHODBA	37,64
104	TANEČNÍ PARKET	68,93
105	SKLAD	9,28
106	VÝTVARNÁ DÍLNA	46,67
107	UMÝVÁRNA	4,65
108	TECHN.MÍSTNOST+ÚKLID	4,0
109	WC DÍVKY-PŘEDSÍŇ	4,61
110	WC DÍVKY	1,38
111	WC DÍVKY	1,38
112	KERAMICKÉ PECE	9,28
113	WC HOŠI + TTP	6,03
114	WC UČITELÉ-PŘEDSÍŇ	3,42
115	WC UČITELÉ	1,71
116	SKLAD	10,28
117	ŠATNA DĚTÍ	27,28

PŘÍSTROJE :

- spínač jednopólový, řazení č.: 1
- spínač jednopólový, řazení č.: 1, IP 44
- přepínač sériový, řazení č.: 5
- přepínač sériový, řazení č.: 5, IP 44
- přepínač střídavý, řazení č.: 6
- přepínač střídavý, řazení č.: 6, IP 44
- přepínač sériový střídavý, řazení č.: 6+1
- přepínač sériový střídavý, řazení č.: 6+1, IP 44
- přepínač dvojitý sériový, řazení č.: 6+6
- přepínač dvojitý sériový, řazení č.: 6+6, IP 44
- přepínač křížový, řazení č.: 7
- přepínač křížový, řazení č.:7, IP 44
- tlačítko zapínací, řazení č.: 1/0So
- tlačítko zapínací, řazení č.: 1/0So s orient. dout.
- tlačítko zapínací, řazení č.: 1/0So , IP 44
- vypínač 3-pólový, 400V, 16 A
- el. vývod 400 V, ukončený vypínačem IP 44
- zásuvka 230 V, IP 20
- zásuvka 230 V, IP 20, s přepěťovou ochranou tř. D
- zásuvka dvojitá 230 V, IP 20
- zásuvka 230 V, IP 44
- zásuvka datová, TV
- zásuvka 400V, IP 44
- ventilátor
- elektrický vývod
- tepelný spotřebič
- boiler
- svítidlo stropní s kompaktním zdrojem
- svítidlo nástěnné s kompaktním zdrojem
- nouzové osvětlení
- zářivkové svítidlo s nouzovým zdrojem
- zářivkové svítidlo 2x36W
- zářivkové svítidlo 4x36W
- výbojkové svítidlo
- rozváděč
- kabelová skříň

Legenda čar:

- světelné obvody
- zásuvkové obvody
- sdružené obvody
- hlavní napájení 400V
- slaboproudé obvody

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA V SÍTI: 3 PEN AC 50Hz, 400 TN-C

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU: 3+N+PE AC 50Hz, 400 TN-S

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

čl. 411 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROSTŘEDÍ: viz.: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval:	Ing. Libor Kučera		Ing. Libor Kučera projektování elektrických zařízení Čejč, č.p. 223, 696 14 tel.: 606 154 364
Zodpovědný projektant:	Ing. Libor Kučera		
Místo: Hustopeče u Brna		kraj Jihomoravský	
Akce: ZŠ a PŠ Hustopeče – stavební úpravy pro ZUŠ		Stupeň: DPS	Formát: 16x A4
		Měřítko: 1:50	Datum: 12/2017
Část: Elektroinstalace – světelné obvody			Výkr. č.: D.1.3.3.2
Investor: Základní škola a Praktická škola Hustopeče, p.o., Šafaříkova 999/24, 693 01			Č. zak.: 16/17