BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP – CHODNÍK

STÁVAJÍCÍ SKLAD

Potr.vedeno v podlaze

15x1 stávající 21VK 6100 18x1 stávající 21VK 6060

stávající 21VK 6060

Potrubí vedeno nad podlahou v liště

117 SV=2,80 −0,070

18x1

101

stáv. 21 VK 6090 přemístěný ze 115

15x1

18x1

Potr.vedeno v podlaze

22x1

TH 15x1 stávající 21VK 6060

TH 15x1 stávající 21VK 6060

Potrubí vedeno nad podlahou v liště

102

21VK 6160 stáv.–přemístěné z 104

TH 18x1

Potr.vedeno v podlaze 22x1

15x1 stáv.–přemístěné z 104 21VK 6160

22x1

KRM 1220.600 RV–15,R3–15

15x1 Potr.vedeno v podlaze 22x1

15x1 Potr.vedeno v podlaze

116

stáv. 21VK 6060 přemístěný ze 108

115

114

15x1 stávající 21VK 6060

113

103 SV=3,00 +0,000

28x1.5

15x1 stáv.–přemístěná z m.č.103 21VK 6060

ČIDLO EKVITERMNÍ REGULACE

111

Potr.vedeno v podlaze

28x1.5

109

110

Odkouření 100/60 nad střechu

112

150

PR+ZOV 24 kW

22X1

Potr.vedeno v podlaze

108

107

28x1.5

Potr.vedeno v podlaze

RS UNIMIX 8 okruhů

28x1.5

Potr.vedeno v podlaze

Potrubí vedeno nad podlahou v liště

15x1 stávající 21VK 6100 22x1

PR+SU

Potr.vedeno v podlaze

15x1

KRM 1500.600 RV–15,R3–15

22x1

TH

stávající 21VK 6160

18x1

106

Potrubí vedeno nad podlahou v liště

TH

stávající 21VK 6160

15x1

TH

stávající–přemístěné z m.č. 105 21VK 6100

Podružný plynoměr G–4 (max. 6m3/hod)

SKLAD 105 bez vytápění sv.v.3m

022 SKLAD

Rozteč 100mm délka smyčky l=86m 1

Rozteč 100mm délka smyčky l=86m 2

Rozteč 100mm délka smyčky l=86m 3

Rozteč 100mm délka smyčky l=86m 4

10CM POL. PVC BALETIZOL

104

10CM F PVC BALETI

dilatační spára stavby

Rozteč 100mm délka smyčky l=86m 7

Rozteč 100mm délka smyčky l=86m 5

Rozteč 100mm délka smyčky l=86m 8

Rozteč 100mm délka smyčky l=86m 6

ODDĚLENÁ ČÁST PRO ZUŠ

ZŠ a PŠ Hustopeče

Odpojení stávajícího rozvodu UT potrubí bude uzátkováno

Odpojení stávajícího rozvodu UT potrubí bude uzátkováno

ODDĚLENÁ ČÁST PRO ZUŠ

ZŠ a PŠ Hustopeče

LEGENDA

potrubí měděné v liště nad podlahou a v podlaze v návlek. izolaci

Podlahové vyt.– systémová deska TH30P potrubí PEX 17x2 v návlek.izolaci pří přechodu přes dilatační spáry

RS rozdělovač : UNIMIX s čerpadlem/skříň pod omítku–8.cestný

OKRAJOVÁ DILATAČNÍ PÁSKA

T – TERMOSTAT OVLÁDÁNÍ ČERPADLA VE SKŘÍNI ROZDĚLOVAČE

OTOPNÉ TĚLESO RADIK VK–STÁVAJÍCÍ

OTOPNÉ TĚLESO KOUPELNOVÉ–NOVÉ

ODP.PROJEKTANT: CABALOVÁ ZUZANA	VYPRACOVAL: CABALOVÁ ZUZANA	KRESLIL: CABALOVÁ ZUZANA	CABALOVÁ ZUZANA projektant TZB, c.opr.25395 Družstevní 12,693 01Hustopeče IČO: 163 52 262 tel: 777–256 510
Staveb.úřad: Hustopeče	M.Ú. : Hustopeče	DATUM: 10/2017	FORMÁT: --
INVESTOR: Jihomor. kraj, Žerotínovo nem.449/3, Veveří, 602 00 Brno			
ZASTOUPEN: Zákl.šk. a praktická šk.Hustopeče, příspěv. org., Šafaříkova 999/24, 69301 Hustopeče		Č.ZAKÁZKY: 38/2017	STUPEŇ: DSP

AKCE: Stavební úpravy a změna části přízemí ZŠ A PŠ Hustopeče, přízemí budovy školy pro potřeby základní umělecké školy Hustopeče, na poz. parc.č. 817, 818/1, k.ú. Hustopeče

ZŠ a PŠ HUSTOPEČE + STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZUŠ

Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ – PŮDORYS I.N.P.

Měřítko: 1 : 75

Č.přílohy: D.1.3.2 - 2