



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- 1 ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S MODULACÍ VÝKONU 17-100% JMEN.VÝKON 20 kW, min. rozsah výkonu (4,2-21,2 kW), S ÚSPORNÝM ELEKTRONICKÝM ŘÍZENÝM OBĚH ČERPADLEM A INTEGROVANÝM TROJCESTNÝM VENTILEM NA TV
- 1.1 EKVITERMIÍ SYSTÉMOVÝ REGULATOR, VČ. SMĚŠOVACÍHO MODULU PRO DRUHÝ TOPNÝ OKRUH (230V), UMÍSTĚN NA ZDI U KOTLE
- 1.2 ČÍDLO VENKOVNÍ TEPLOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVKY KOTLE- osadit v úrovni 2.NP +5,2 m nad úrovní +0,000 na S-fasádě
- 1.3 MODUL REGULACE PRO SOLÁRNÍ OKRUH (230V)
- 2 SYSTÉMOVÉ KOAXIÁLNÍ PLASTOVÉ ODKOURENÍ Ø60/100mm, vč. REVIZNÍHO OTVORU,
- 3 VEDENO PŘÍMO NAD STŘECHU, CELKOVÁ DĚLKA ODKOURENÍ max. 2m
- 4 PLOCHÝ TERMICKÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR, OSAZEN NA ŠIKMÉ STŘEŠE VE SKLONU STŘECHY 17°, v. 2033mm, š. 1233mm, h. 80mm, plocha apertury 2,35m2
- 5 BIVALENTNÍ NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV, OBJEM 500 l, vč. izolace, min. výfukné plochy výměníku 1m2 + 2,1 m2
- 6.1 HYDRAULICKÁ VÝHYBK (HVD) MAX. PRŮTOK 3500l/hod
- 6.2 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA NA OTOPNOU VODU - objem 25 l6+ bar- UZÁVĚR SE ZAJIŠTĚNÍM MK ¾"
- 6.2 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU-objem 18 l/10, přetlak plynu 200kPa+PRŮTOČNÁ ARMATURA ¾" (DODÁVKA ZTI)
- 6.3 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA SOL.OKRUHU - OBJEM 35 l/10 bar. + UZÁVĚR SE ZAJIŠTĚNÍM MK ¾"
- 7.1 ÚSPORNÉ TEPLOVODNÍ OBĚH. ČERPADLO ELEKTRONICKÉ JMEN.PRACOVNÍ BOD: Q=4,5m3/hod; H=4,1m-1x230V/ 50Hz
- 7.2 SOLÁRNÍ ČERPAČÍ STANICE DVOUSTOUPAČKOVÁ
- 7.3 CÍRKULAČNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO NA TV-DODÁVKA ZTI
- 8 TROJCESTNÝ SMĚS VENTIL DN20, kvs=6,3m3/hod, vč. SERVOPOHONU 230V, 3-BODOVÝ, 60s, 6Nm
- 9 TERMOSTATICKÝ BEZPEČNOSTNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL TV - NAST. MAX 55°C- DODÁVKA ZTI

- OŽ 1500.600 KOMBINOVANÉ OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ TRUBKOVÉ SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM
- TRV 15 V. 1500mm a š.600mm,VČETNĚ EL.TOPNĚHO TĚLESA max.500 W A S INTEGR. REGULÁTOREM TEPLOTY
- Š 15 TERMOSTATICKÝ VENTIL ROHOVÝ, S RUČNÍ HLAVICÍ-NAPLNO OTEVŘEN, NASTAVENÍ OKRUHU NA ROZDĚLOVACÍ
- UZÁVĚRAČI REGULÁČNÍ ŠROUBENÍ ROHOVÉ
- R1 ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S PRŮTOKOMĚRY A KULOVÝMI UZÁVĚRY- 8 OKRUHU,
- VE SKŘÍNĚ V PODOMÍTKOVÉM PROVEDENÍ UP š.754x v 850/ h.150mm
- R2 ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S PRŮTOKOMĚRY A KULOVÝMI UZÁVĚRY- 9 OKRUHU,
- VE SKŘÍNĚ V PODOMÍTKOVÉM PROVEDENÍ UP š.954x v 850/ h.150mm
- R3 ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S PRŮTOKOMĚRY A KULOVÝMI UZÁVĚRY- 12 OKRUHU,
- VE SKŘÍNĚ V PODOMÍTKOVÉM PROVEDENÍ UP š.954x v 850/ h.150mm
- T PŘÍPRAVA PRO PROSTOROVÝ TERMOSTAT 230V

LEGENDA ČAR

- PRÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY-Cu
- V RATNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY-Cu
- POTRUBÍ PRÍVODNÍ SOLAR. OKRUHU-Cu , nemrznoucí směs do -30°C
- POTRUBÍ V RATNÉ PE-Xa 16x2mm -PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- DILATAČNÍ OKRAJOVÝ PÁS-PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- POTRUBÍ PRÍVODNÍ SOLAR. OKRUHU-Cu , nemrznoucí směs do -30°C
- PRÍVODNÍ POTRUBÍ KOTLOVÉHO OKRUHU-PŘÍPRAVA TV-Cu
- V RATNÉ POTRUBÍ KOTLOVÉHO OKRUHU-PŘÍPRAVA TV-Cu
- POTRUBÍ EXPANZNÍ A POJISTNÉ - Cu
- TEPLÁ (KOUPELOVÁ) VODA
- STUDENÁ (PITNÁ) VODA
- CÍRKULACE TEPLÉ VODY
- ELEKTROINSTALACE+MAR

POZNÁMKA : TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉ SOUSTAVY 40/32°C

CM projekt, s.r.o. Břevnovská 22, 602 00 Brno tel.: 777 995572 www.cmprojekt.cz		PROJEKTANT Ing.Hana Petrujová	
Ateliér: Erbenova 22, 602 00 Brno tel.: 777 995572 e-mail: atelier@openarch.cz www.openarch.cz		DOPROJEKTANT Marek Cabal	
openArch projektování staveb s.r.o.		PROJEKTANT	
Novostavba objektu D02P za účelem trvalého bydlení na pozemcích p. č. 10361 v k. ú. Hrušovany nad Jevišovkou		DOPROJEKTANT	
DOKUMENT:		DOKUMENT	
PŮDORYS 1.NP		PŮDORYS 1.NP	
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82, Brno		Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82, Brno	