

TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ																			CELKOVÁ	
DOZP Hrušovany nad Jevišovkou, parc. č. 10361 - objekt B																			List číslo : 1	
ZAŘÍZENÍ				PŘÍVOD VZDUCHU								ODVOD VZDUCHU								6.9.2016
Číslo	Název	Umístění zařízení	Typ zařízení	Ventilátor					Ohříváč					Ventilátor					Připojení / ovládání	Poznámka
				Q <sub>v</sub> m <sup>3</sup> /h	p <sub>ext</sub> Pa	P <sub>1</sub> kW	U V	I <sub>1</sub> A	t <sub>1</sub> °C	t <sub>2</sub> °C	Q <sub>t</sub> kW			Q <sub>v</sub> m <sup>3</sup> /h	p <sub>ext</sub> Pa	P <sub>1</sub> kW	U V	I <sub>1</sub> A		
	Zařízení č. 1 Větrání pokojů klientů																			
1.01	Větrání pokojů klientů	Tech. místnost ve 2.NP	Rekuperační jednotka pro RD vel. 380	240	200	0,12	230	0,52	-12	23	0,60	- el. ohřev		240	200	0,12	230	0,52	Nové NN / nová MaR	Autonomní regulace
	Zařízení č. 2 Větrání společných prostor																			
2.01	Větrání společných prostor	Tech. místnost ve 2.NP	Rekuperační jednotka pro RD vel. 580	450	200	0,17	230	0,74	-12	23	0,60	- el. ohřev		450	200	0,17	230	0,74	Nové NN / nová MaR	Autonomní regulace
	Zařízení č. 3 Větrání technické místnosti ve 2.NP																			
3.01	Větrání technické místnosti	Tech. místnost ve 2.NP	Stěnový axiální ventilátor d150 tichý											150	45	0,03	230	0,11	Nové NN / nové NN	S osvětlením + termostat
CELKEM				690		0,29					1,2			840		0,32				