

SILNOPROUDÝ ROZVADĚČ

TRASA SILNOPROUDÉ INSTALACE
DRÁTENÍ ŽLAB 200x50 HLAVNÍ TRASA,
TRASA SILNOPROUDÉ INSTALACE
DRÁTENÍ ŽLAB 50x50 TRASA PRO SVÍTIDLA A ZÁSUVKY
HLAVNÍ TRASA SILNOPROUDÉ INSTALACE
PLECHOVÝ NEDROVANÝ ŽLAB 125x50 S VKEM
TRASA SILNOPROUDÉ A SILNOPROUDÉ INSTALACE
PARAPETNÍ KANÁL DVOUKOMOROVÝ 160x55,
S EMC PŘEPÁŽKOU A EMC KANALEM
PRO SILNOPROUDÉ INSTALACE

KLESAČI TRASA SILNOPROUDÉ A SILNOPROUDÉ INSTALACE
Z PŮHLÉHU K PODLAŽÍ, V ROZCHÝSTNOSTI,
PARAPETNÍ KANÁL DVOUKOMOROVÝ 160x55,
S EMC PŘEPÁŽKOU A EMC KANALEM
PRO SILNOPROUDÉ INSTALACE

STOUPACÍ TRASA SILNOPROUDÉ INSTALACE
MEZI PODLAŽNÍ 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP,
DRÁTENÍ ŽLAB 200x50


ZÁSUVKA DOMOVNÍ ZAPÍNEČNÁ 16A/250V
ZÁSUVKA DOMOVNÍ SYSTÉM MODUL45 16A/250V
ZÁSUVKA DOMOVNÍ SYSTÉM MODUL45 16A/250V
S PŘEPETOVOU OCHRANOU TYPU 3 PRO PC
ZÁSUVKA DOMOVNÍ NÁSTĚNNÁ IP44 16A/250V

KONCOVÉ PRVKY UMÍSTIT PODLE KOORDINACE S PRVKY OSTATNÍCH
PROFESÍ A PŮHLÉHU

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 TNPE AC 400 V / TN-S
OCHRANA PŘED GRÁZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZAKLONNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
DLE ČSN EN 61140
OCHRANNÉ PŘÍPRAVENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

ZAPUŠTĚNÉ ZÁSUVKY NEDELE DVEŘÍ UMÍSTIT VE STĚNĚ VÝŠE JAKO SPÍNÁČE
JAKO SPÍNÁČE OSVĚTLENÍ, INSTALACE DO „EDNOLINOVÝCH RÁMEČKŮ“

ZAPUŠTĚNÉ ZÁSUVKY SYSTÉMU MODUL45 BUDOU INSTALOVÁNY
DO KABELOVÝCH PARAPETNÍCH KANÁLŮ NEBO PODLAŽNÍCH KRYBIC



PROJEKANT		INVESTOR	
ENKÉE	VÝKONOVÁ	PORUŠOVATEL	DATA
BMS SERVIS S.R.O.		STŘEDNÍ ŠKOLA BRNO, CHARBULOVA, P.O.	
PŘÍČ. 697, 644 42 Modřice		Číslo účtu 1072/06, 618 00 Brno	
ING. VLADIMÍR ČEŘEK		ING. JOSEF MAREK	
STAVBA		STUPNĚ	
STŘEDNÍ ŠKOLA BRNO, CHARBULOVA, P.O.		REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	
SO 01 OBJEKT A.B.C.D.F.G		SOUPIS	
D.1.4.1. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		C. PŘÍLOHA	
SILNOPROUDÉ ROZVODY 1.NP		OBJEKT A	
D.1.4.1-121		D.1.4.1-121	

